



# GMINA TRZEBIELINO

Ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino  
tel. (0-59) 858 02 53/ fax (0-59) 858 01 67/ e-mail: [sekretariat@trzebielino.pl](mailto:sekretariat@trzebielino.pl)



PNOŚ.271.10.3.2024.2

Trzebielino, dnia 04.06.2024 r

## Strona internetowa Zamawiającego

Dot. zamówienia publicznego pn. „**PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY TRZEBIELINO**”, znak sprawy: **PNOŚ.271.10.2024.2**

- **Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w BZP na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu **20.05.2024 r. pod nr 2024/BZP 00330737/01**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1605), zwana dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że wniesiono pytania dot. ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i udziela na nie odpowiedzi.

### 1. Treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z wyjaśnieniami:

#### Pytanie.1

W odniesieniu do odpowiedzi na pytanie nr 2 i nr 16 Wykonawca nie jest w stanie rzetelnie wycenić zakresu branży sanitarnej. Brak podstawowych informacji takich jak: średnica i zagłębienie przewodu, ilości zaprojektowanych studni/studzienek wpustowych uniemożliwia uczciwą kalkulację robót objętych przedmiotem zamówienia.

***Odpowiedź:** Do wyceny należy przyjąć wymianę istniejącego rurociągu betonowego na kanał z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm, ułożonego na poziomie 0,8-1,8m poniżej poziomu gruntu. Na przedmiotowym odcinku planuje się montaż 2 szt. studni rewizyjnych.*

### 2. Zamawiający oświadcza oraz informuję, że:

- Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ
- Niniejsza informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/trzebielino> oraz <https://bip.trzebielino.pl>

Wójt Gminy

mgr Daniel Chwarzyński