

Załącznik zdjęciowy wentylatorni do:

Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Wojska Polskiego 45 A w Krośnie - Wymiana kompletnej centrali wentylacyjnej hali basenowej wraz z automatyką, wymiana automatyki centrali wentylacyjnej zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz wymiana automatyki centrali wentylacyjnej kawiarni”.









ZAKŁADY URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH
I KLIMATYZACYJNYCH
KLIMOR Spółka z o.o. GDYNIA

Typ	Nawiew	MPC-MCKB7aL45-181/3,5
ZNW	Wywiew	MPC-MCKB7aP45-172/3,5
Nr fabr.	0030724	
Rok produkcji	2006	
Masa	3450 kg	

Dane techniczne:

Dane	Nawiew	Wywiew	Jedn.
Wyd. powietrza	18100	17200	m ³ /h
Spręż. dyspozyc.	350	350	Pa
Nagrzewnica 1	115,0 24,6/35 °C ; 15,0 kPa	- °C ; -kPa	kW
Nagrzewnica 2	- - °C ; - kPa	- °C ; - kPa	kW
Chłodnica	48,2 21,1/18,1 °C ; - kPa	- °C ; - kPa	kW
Wyd. nawilżacz	-	-	kg/h
Odzysk ciepła			%
Moc elektr. inst.		27,4	kW
Rodzaj zasilania		3x400	V/Hz
Typ wentylatora	RDH-450L-epoxy	RDH-450L-epoxy	
Typ silnika	Sg160M-4/2W	Sg160M-4/2W	
Silnik: moc/prąd	2,7/5,7//11,0/20,9	2,7/5,7//11,0/20,9	kW/A
Filtr wstępny	FK-5/600/6k-945x470	FK-4/360/6k-945x470	
Filtr dokładny	-	-	
Pas klinowy	SPB-2240	SPB-2120	
KDC-5Klimaw.			