

## PYTANIA 1

W związku z pytaniami zadanymi przez jednego z potencjalnych Wykonawców dotyczącymi ogłoszonego przetargu nr 281.29.2024 „Wykonanie przeglądu i naprawy pompy TYP NK 100-200/203 firmy GRUNDFOS”, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

### Pytanie 1

Czy to będzie przegląd/naprawa planowa czy awaryjna?

#### Odpowiedź

Jest to przegląd/naprawa planowa.

### Pytanie 2

Jeśli to jest naprawa awaryjna to jakie są objawy usterki?

#### Odpowiedź

Patrz odpowiedź na pytanie 1.

### Pytanie 3

Jeśli to jest naprawa planowa to ile godz pompa pracowała od ostatniego przeglądu/remontu.

#### Odpowiedź

Pompa pracuje od 2012 r. W tym okresie pompa pracowała ok. 20 000 godzin.

### Pytanie 4

Czy jesteście Państwo w stanie udostępnić raport z ostatniego przeglądu/naprawy omawianej pompy?

#### Odpowiedź

Zamawiający nie posiada raportów z ostatniego przeglądu/naprawy omawianej pompy.

### Pytanie 5

Czy do przeglądu/naprawy przeznaczony jest cały zespół pompowy tzn. pompa + silnik czy tylko sama część hydrauliczna?

#### Odpowiedź

Do przeglądu/naprawy przeznaczony jest cały zespół pompowy tzn. pompa + silnik.

### Pytanie 6

Proszę o podanie zakresu prac przewidzianego planowo do wykonania przy tym zadaniu.

#### Odpowiedź

Zdemontowanie pompy i silnika z podstawy mocowania:

- a) wymiana łożysk, uszczelnień,
- b) wyważenie wirnika,
- c) sprawdzenie uzwojeń,
- d) odkamienienie,
- e) zmontowanie ponowne całego zestawu,
- f) przeprowadzenie pomiarów i testów
- g) osiowanie zestawu
- h) wykonanie dokumentacji fotograficznej.

**Pytanie 7**

Proszę o przesłanie zdjęć tabliczek znamionowych pompy oraz silnika pompy.

**Odpowiedź**

W załączeniu zdjęcia tabliczek znamionowych pompy oraz silnika pompy.

**Pytanie 8**

Prosimy o przedstawienie bardziej szczegółowego zakresu prac.

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie 6.

Włocławek 24.07.2024