



Wydział Inżynierii

Urząd Miejski, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard
tel. +48 91 578 48 81 do 83, fax +48 91 578 48 89
e-mail: urzad@um.stargard.pl



Stargard, 24.05.2024 r.

MI.I.7013.9.2024.3

Inwestor:
Powiat Stargardzki
ul. Skarbowa 1
73-110 Stargard

Pełnomocnik:
PROINVEST
Projektowanie, Nadzory, Inwestycje
ul. J. Nowakowskiego 3F/7
73-110 Stargard

Dotyczy: wydania warunków technicznych przyłączenia oświetlenia ulicznego ulicy Orzeszkowej

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.05.2024r. dotyczące wydania warunków technicznych przyłączenia projektowanego oświetlenia ulicznego ulicy Orzeszkowej w Stargardzie uprzejmie informuję, że Gmina Miasto Stargard wyraża zgodę na przyłączenie do istniejącej sieci oświetlenia ulicznego, należącej do miasta nowych punktów świetlnych.

Wykaz obwodów, z których należy się zasilić projektowane oświetlenie:

- 1) pierwszy obwód należy zasilić kablem typu YAKY 4 x 35 mm² z istniejącego ostatniego słupa oświetleniowego znajdującego się na działce nr geod. 51 (skrzyżowanie Obwodnicy Północnej z ul. Elizy Orzeszkowej)
- 2) drugi obwód należy zasilić kablem typu YAKY 4 x 25 mm² z projektowanego ostatniego słupa oświetleniowego znajdującego się na działce nr geod. 198 (skrzyżowanie ul. Warzywnej z ul. Elizy Orzeszkowej)

Informuję, że zgodnie z przedstawionymi obliczeniami przez projektanta, istniejące obwody nie wymagają wzrostu mocy przyłączeniowej.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Powiat Stargardzki, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard
3. MI a/a

Dyrektor Wydziału

Sylvia Przybylska

Sprawę prowadzi: P. Madejski, tel. 91 578-36-16