

Urząd Miasta Bydgoszczy  
Wydział Zamówień Publicznych  
85-130 Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 9-15

Bydgoszcz, dnia 08.03.2023r.

WZP.271.9.2023.B

Oznaczenie i nr postępowania: **Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kolumbarium na cmentarzu przy zbiegu ulic Rynkowskiej i Pileckiego w Bydgoszczy – WZP.271.9.2023.B**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp - tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający przedstawia zadane pytania i udziela odpowiedzi:

### **Pytanie nr 2**

*„Pytanie o płaskownik wmurowany w ścianę czy muszą być nagwintowane? Jeżeli muszą być nagwintowane, proszę o parametry gwintów”*

### **Odpowiedź**

**W ścianę należy zamontować kątownik 30x4mm o l=220mm służący do montażu płyt. Otwory wykonać przed montażem płyt. Założono otwory o Ø10. W przypadku zastosowania innego systemu mocowania dostosować wymiar otworu i gwintu. Gwintowanie otworów nie wchodzi w zakres zamówienia tj. budowy kolumbarium.**

### **Pytanie nr 3**

*„Proszę o podanie z czego ma być konglomerat oraz rysunek montażu lub opis”*

### **Odpowiedź**

**Jako podstawkę należy zastosować płytę z konglomeratu grubości 2 cm i szerokości 35cm na długości ściany. 12 cm od szczytów należy zakończyć montaż konglomeratu, a różnicę wysokości wyrównać zaprawą. Konglomerat w kolorze szarym – jak fuga pomiędzy cegłami. Płyty z konglomeratu powinny być z kruszywa naturalnego np. granitowe i połączone żywicą epoksydową do cegły oraz wtopione w strop żelbetowy i mocowane na kołki rozporowe Ø8/60mm. Końcówki otworów należy sfazować tak, aby schował się w nich łeb kołka rozporowego. W związku z faktem, iż należy zachować minimalne wymiary nisz – zgodne z projektem – należy grubość stropu nad niszą powiększyć o grubość podstawki z konglomeratu. Wykonać wg załączonego rys.**

Nadto, na podstawie art. 286 ust. 1 Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia (w zakresie dokumentacji projektowej)

**Zamawiający dodatkowo wprowadza numerację nisz i ścian. Każdą niszę należy ponumerować na jednej z wcześniej ustalonych z Użytkownikiem (WGK) ścian farbą akrylową. Natomiast ścianę kolumbarium należy numerować z dwóch stron na dwóch końcach w uzgodnieniu z Użytkownikiem (WGK) farbą akrylową. Oznaczenie ścian wykonać szablonem (np. krój, wielkość liter) uzgodnionym z WGK.**

Bernadeta Bała  
*uprawniona do kontaktu z Wykonawcami*