

**BURMISTRZ NIEMODLINA**  
ul. Boh. Powst. Śl. 37  
49-100 Niemodlin

IGK.7230.71.2022

Niemodlin, dn. 5 maja 2022 r.

Gmina Niemodlin,  
49-100 Niemodlin  
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

**Reprezentowana przez:**

mgra Krzysztofa Lis

ALFA-NET Krzysztof Lis

48-303 Nysa

Ul. Długosza 58

NIP: 753-107-30-01

## **ZEZWOLENIE**

W związku z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa sieci wodociągowej w Niemodlinie, ulice: Kilińskiego, Rynek, Zamkowa, Korfańskiego, Bohaterów Powstań Śląskich”,

### **zezwalam**

Gminie Niemodlin, 49-100 Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, reprezentowanej przez mgra Krzysztofa Lisę, na lokalizację:

- I. Projektowanej sieci wodociągowej w obrębie działek gminnych nr 227, 267 k. m. 5 o. Niemodlin, 432, 455, 440/6, 469, 471/11 k. m. 8 o. Niemodlin, 518, 521/2, 521/3, 521/4, 526 k. m. 9 o. Niemodlin – jak zaznaczono na załącznikach mapowych do niniejszego zezwolenia,
  - II. Dysponowanie nieruchomościami wskazanymi w pkt I. na cele budowlane,
- pod następującymi warunkami:

1. Projektowaną kanalizację sanitarną w gruntach gminnych można wykonać wykopem otwartym wąskoprzestrzennym, zalecany przewiert sterowany lub przecisk przy przejściu przez pas drogowy dróg wewnętrznych gminnych.
2. Naruszoną nawierzchnię drogi wewnętrznej utwardzonej, jeżeli zostanie naruszona, należy przywrócić do stanu pierwotnego stosując:
  - I. zagęszczone podłoże gruntowe
  - II. warstwa odsączająca z pospółki – 7 cm
  - III. podbudowa z mieszanki kamiennej 0-63 mm, stabilizowana mechanicznie  $l_s=0,98$  – 10 cm,
  - IV. podbudowa z mieszanki kamiennej 0-16 mm, stabilizowana mechanicznie,  $l_s=0,98$  – 8 cm,
  - V. nawierzchnia z mieszanki kamiennej 0-31 mm, stabilizowana mechanicznie  $l_s=0,98$  – 7 cm.
3. Naruszoną nawierzchnię jezdni asfaltowej przywrócić do stanu pierwotnego zgodnie ze sztuką budowlaną, zachowując minimalne warunki:
  - I. zagęszczone podłoże gruntowe  $l_s=0,98$ ,
  - II. zasypka z pospółki 0-22 mm – 30 cm
  - III. podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 mm, stabilizowanego mechanicznie  $l_s=0,98$  – 12 cm,
  - IV. warstwa masy asfaltowej „na gorąco” – 12 cm
4. Zabrania się pozostawiania urobku z prowadzonych robót w miejscu ich prowadzenia – należy usunąć pozostały urobek zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpady niebezpieczne należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Miejsce robót należy uporządkować i uprzątnąć po wykonanych robotach.
6. W przypadku wpływu prowadzonych prac na ruch odbywający się na drogach wewnętrznych gminnych, należy wprowadzić czasową zmianę organizacji ruchu, zgodnie z zatwierdzonym przez zarządcę drogi projektem zmiany organizacji ruchu.

**BURMISTRZ**  
*Dorota Korciewicz*