



Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie

ul. Wojska Polskiego 3, 49-100 Niemodlin • tel. 77 4 606 423 • fax 77 4 606 423
e-mail: biuro@zgkimniemodlin.pl • www.zgkimniemodlin.pl

Niemodlin, dnia 27.07.2022 r.

DI.702.239.2022.WW

Alfa Net
Krzysztof Lis
ul. Długosza 58, 48-303 Nysa

Dot. sieci wodociągowej

W nawiązaniu do Państwa pisma nr AN.W.12/2022/KL z dnia 15.07.2022 r. dot. uzgodnienia projektu „Przebudowa sieci wodociągowej w Niemodlinie, ulice: Kilińskiego, Rynek, Zamkowa, Korfantego, Bohaterów Powstań Śląskich” informujemy, że zapoznaliśmy się z dostarczoną drogą mailową dokumentacją. Uzgadniamy zakres przedstawiony w otrzymanej dokumentacji. Jednocześnie prosimy o wprowadzenie do projektu wykonawczego i przedmiaru robót wcześniej uzgodnionych pisemnie prac. Ponadto informujemy, że obowiązująca wydajność hydrantów DN 80 zamontowanych na sieci wodociągowej w Niemodlinie to maksymalnie 10 dm³/s przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa.

Z poważaniem

DYREKTOR
Robert Wołowicz
Robert Wołowicz

Kopia: a/a