

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:  
*„Poprawa efektywności energetycznej oraz poprawa oferty turystyczno-kulturalnej na terenie Gminy Dydnia”,  
które jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 8).*



**Gmina Dydnia**

36-204 Dydnia 224, woj. podkarpackie

Oznaczenie postępowania:  
RIIiPP.271.36.2024

Dydnia, 15 lipca 2024 r.

**- do zainteresowanych Wykonawców -**

Dotyczy: ogłoszenia o przetargu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 00390966/01 z dnia 01-07-2024 r. odnośnie udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art.275 pkt 2 pn. **„Poprawa efektywności energetycznej oraz poprawa oferty turystyczno-kulturalnej na terenie Gminy Dydnia”**.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) – dalej „ustawy Pzp”, Zamawiający Gmina Dydnia, 36-204 Dydnia 224 przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z odpowiedzią.

**TREŚĆ ZAPYTAŃ**

**Dotyczy:**

**CZĘŚĆ Nr 1 Poprawa efektywności energetycznej**

**1) Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Dydni**

9. W specyfikacji okna są opisane jako szklone 4x szyba zespolona (4xglass), czy Zamawiający dopuszcza szklenie szyba zespolona potrójna (dwukomorowa) przy zachowaniu współczynnika przenikania ciepła  $U < 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ .
10. Proszę o załączenie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zakresem zamówienia.
11. Proszę o jednoznaczne podanie systemu, rodzaju i koloru pokrycia dachowego. W specyfikacji jest blacha tytan-cynk 0,7mm na rąbek podwójny na pełnym deskowaniu systemowym wraz z membraną separacyjną- w przedmiarach blacha trapezowa mocowana na łątach.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:  
*„Poprawa efektywności energetycznej oraz poprawa oferty turystyczno-kulturalnej na terenie Gminy Dydnia”,  
które jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 8).*

---

12. Czy rynny i rury spustowe mają być ukryte w elewacji zgodnie z rysunkami?
13. Proszę o podanie grubości parapetów zewnętrznych.
14. Proszę o podanie parametrów membrany dachowej.
15. Proszę o jednoznaczne określenie parametrów styropianu na elewację w specyfikacji  $\lambda=0,032$  W/mK, a w przedmiarze 0,038W/m<sup>2</sup>\*K.
16. Na rysunkach elewacji widoczna jest okładzina „stara cegła”, w przedmiarach brak, proszę o informację i dokładny opis czy cała elewacja ma być wykonana z tynku silikonowego w kolorach RAL 7016 i RAL 9010 (łącznie z częścią cokołową- w specyfikacji jest tynk mozaikowy, w przedmiarze silikonowy).
17. Proszę o podanie koloru oraz wzoru kostki betonowej.
18. Proszę o podanie koloru obrzeży betonowych.
19. Proszę o podanie grubości warstwy suchej bitumicznej masy uszczelniającej (poz. 54 przedmiar).
20. Proszę o zmianę ilości m<sup>2</sup> w poz. 69 przedmiaru robót na 4,62m<sup>2</sup> (zgodnie z opisem pozycji).
21. Czy drzwi w poz 69 przedmiaru robót mają spełniać wymagania odporności ogniowej/pożarowej?
22. Na rysunkach widoczne okna EI60, w przedmiarach brak, proszę o uzupełnienie przedmiarów o okna aluminiowe w odpowiedniej klasie odporności.
23. Czy na elewacji mają być wykonane niepalne pasy (np. z wełny mineralnej)?
24. Na rzucie połaci dachowej widoczny jest opis „klapa oddymiająca 100x150cm” proszę o informację czy w obecnym etapie Zamawiający rezygnuje z montażu klapy. Jeśli nie proszę o informację czy instalacja ma być nowa czy przeniesiona i rozbudowana oraz wskazanie miejsca montażu klapy, podanie istotnych parametrów oraz dołączenie projektu instalacji oddymiania i uzupełnienie przedmiarów.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:  
*„Poprawa efektywności energetycznej oraz poprawa oferty turystyczno-kulturalnej na terenie Gminy Dydnia”,  
które jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 8).*

---

25. Proszę o uzupełnienie podstawy poz. 118 i 119 przedmiaru.
26. Proszę o specyfikację sufitu podwieszanego (poz. 120 przedmiaru robót).
27. Proszę o projekt instalacji odgromowej i informację czy zwody pionowe mają być schowane w elewacji?
28. Proszę o specyfikację bram garażowych.

**Odp.** Aktualnie na powyższe pytania nr 9-28 Zamawiający jest w trakcie kompletowania odpowiedzi, które niezwłocznie zostaną udzielone celem zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców do należytego przygotowania i złożenie ofert, w związku z czym Zamawiający informuje, że na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Pzp **przedłuża termin na składanie ofert.**

Nowy termin składania ofert: **19 lipca 2024 r. godz. 10:00**

Nowy termin otwarcia ofert: **19 lipca 2024 r. godz. 10:05**

Nowy termin związania ofertą: Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30dni tj. do 17 sierpnia 2024 r.**

Zamawiający informuje, że niniejsze pytania, oraz udzielone odpowiedzi, wyjaśnienia staną się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

**Wójt Gminy Dydnia  
(-) Bożena Chorząk**