



Wójt Gminy Włocławek

ul. Królewiecka 7

87-800 Włocławek

tel. (54) 230-53-00, fax (54) 230-53-53

<http://www.gmina.wloclawek.pl> e-mail: wojt@gmina.wloclawek.pl

RBRiGK.7011.1.124.2021

Włocławek, dnia 2021-05-12

Urząd Gminy Włocławek

ul. Królewiecka 7

87 – 800 Włocławek

Dot. : opracowanie warunków technicznych dostawy wody.

Odpowiadając na wniosek z dnia 12.05.2021 r. Wójt Gminy Włocławek wydaje warunki techniczne na wybudowanie sieci wodociągowej na działce nr 24/15 położonej w miejscowości Nowa Wieś Gmina Włocławek określając niniejszym warunki do projektowania i wykonania urządzeń wodnych.

1. W celu wybudowania sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś należy zaprojektować i wykonać sieć wodociągową z rur PCV Ø 90 mm w działce 24/15. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej ø 90 mm należy wykonać poprzez trójnik 90/90/90 w działce nr 24/15.
2. Na nowo wybudowanej sieci wodociągowej należy zamontować hydrant ppoż. HP 80 oraz zasuwy.
3. Sieć wodociągową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i prawem budowlanym.
4. Projekt budowlany przedłożyć uzgodnić (w PZUDP) z zainteresowanymi gestorami uzbrojenia podziemnego i właścicielami gruntów.
5. Projekt budowlany przedłożyć do uzgodnienia w Referacie Budownictwa Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Gminy Włocławek przed przystąpieniem do wykonania sieci wodociągowej.
6. Uzyskać zgodę właściwego terytorialnie Zarządcy Dróg na wykonanie robót w pasie drogowym.
7. **Fakt rozpoczęcia robót należy zgłosić do Referatu Budownictwa Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Gminy Włocławek.**
8. Sieć wodociągową powinna wykonać osoba posiadająca stosowne uprawnienia, pod nadzorem przedstawiciela Referatu Budownictwa Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.
9. Na trasie projektowanego uzbrojenia nie należy wykonywać żadnych obiektów budowlanych.
10. Warunkiem końcowego odbioru robót jest dostarczenie przez Wykonawcę:
 - atestów na zastosowane materiały,
 - oświadczenia o posiadaniu stosownych uprawnień, protokołu z prób szczelności, dezynfekcji (zamiennie protokół badania wody pod kątem przydatności wody do spożycia), płukania sieci oraz przyłączy wodociągowych,
 - gwarancji na wykonane prace,
 - oświadczenie o wykonaniu robót zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami, normami,
 - oceny higienicznej wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.
11. Przy pracach ziemnych zachować obowiązujące głębokości i warunki BHP.
12. Inwestor zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej sieci wodociągowej oraz dostarczenie jej przed odbiorem robót przez przedstawiciela RBRiGK.
13. Ważność niniejszych warunków ustala się na okres dwóch lat. Ich odpis należy załączyć do projektu.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a.

WÓJT
mgr inż. Małdalena Korpolak-Komorowska