


YKY 5x6 zasil. z RG



Obw.  
nr

- YDY 3x1,5 ośw. pom. 1;2;4;12;14;15;16 1
- YDY 3x1,5 ośw. pom. 5;6;7;8;9;10 2
- YDY 3x1,5 ośw. awaryjne 3
- YDY 3x1,5 ośw. ewakuacyjne 4
- YDY 3x2,5 gn. 1f pom. 15;16 5
- YDY 3x2,5 gn. 1f pom. 1;4;5;6;7;8;9;10 6
- YDY 3x2,5 zasil. pralek i ogrz. wody 7
- YDY 3x2,5 zasil. grzej. pom. 12;13;14;15;16 8
- YDY 3x2,5 zasil. grzej. pom. 4;5;10 9
- YDY 3x2,5 zasil. grzej. pom. 1;2;5;6;7;8;9 10

YKY 5x6 zasil. FV

Rezerwa

<b>SAN-PROJ</b>			
<b>"SAN-PROJ" Usługi Projektowe</b>			
<b>Janusz Kalamarz</b>			
TEMAT: Przebudowa i rozbudowa budynku szatniowego wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci budowy sieci oświetlenia i monitoringu, budowa sieci kanalizacji deszczowej z zbiornikiem retencyjnym i pompownią, budowa bokсів dla zawodników i dodatkowego segmentu trybun oraz wykonanie wysokiego ogrodzenia i pilokochyłów, rozbudowa istniejącego budynku typu blaszak			
ADRES OBIEKTU: Działki nr ewid. 432, 433, 465/1, 465/2, 466 i 467 położone w m. Rozborzu			
TREŚĆ RYSUNKU: SCHEMAT ROZDZIELNICZY TB			
PROJEKTOWAŁ:		imię i nazwisko	specj. nr upr. podpis
mgr inż. Jan Jędrzejec		elektr.	UANJ-7342/2/97
SPRAWDZAJĄCY:			
mgr inż. Wiesław Suchy		elektr.	UAN-III/ 7342/43/93
STADIUM	DATA	BRANŻA	SKALA
PB	09-2022	architektoniczna	