



„Europejski Fundusz Regionalny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa Inwestująca w obszary wiejskie”
Moskorzew, dn. 20.12.2023 r.
GKZ.271.1.8.2023

Wykonawcy – ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Moskorzew”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Moskorzew przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści również urządzenia pracujące w technologii osadu czynnego wspomaganego złożem biologicznym?

Odpowiedź 1:

Zgodnie z PFU przedmiotem zamówienia są oczyszczalnie ścieków pracujące w technologii SBR. Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii pracy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Pytanie 2.

Mając na uwadze zapewnienie jakości i trwałości przydomowych oczyszczalni ścieków oraz bezpieczeństwa użytkowników proszę o odpowiedź, czy producent oczyszczalni ścieków jest obowiązany posiadać certyfikat ISO 9001?

Norma PN EN 12566, na którą powołuje się Zamawiający w dokumentacji przetargowej, jednoznacznie wymaga wprowadzenia i udokumentowania systemu zakładowej kontroli produkcji. W punkcie 8.3 „Zakładowa kontrola produkcji” dalej w pkt 8.3.1 „Postanowienia ogólne” wymagane jest iż „Należy wprowadzić i udokumentować system zakładowej kontroli produkcji”.

Norma ISO 9001:2015 jest podstawą do wdrożenia i certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością (SZJ), potwierdza ona zdolność do ciągłego dostarczania wyrobu spełniającego wymagania klienta i wymagania odpowiednich przepisów. System zarządzania jakością ISO 9001 to zbiór zasad i procedur, według których działa dana organizacja w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu jakości. „Norma ta określa wymagania dotyczące systemów zarządzania jakością, mające zastosowanie, gdy organizacja potrzebuje wykazać zdolność do ciągłego dostarczania wyrobu spełniającego wymagania klienta i wymagania mających zastosowanie przepisów oraz dąży do zwiększenia zadowolenia klienta przez skuteczne stosowanie systemu, łącznie z procesami dotyczącymi ciągłego doskonalenia systemu i zapewnienia zgodności

z wymaganiami klienta i wymaganiami mających zastosowanie przepisów wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2017-11-27, KIO 2378/17). Wobec tego brak tego wymogu może spowodować, że oczyszczalnie będą produkowane przez podmioty, które nie zapewniają odpowiedniej jakości, nie weryfikują w dostateczny sposób swoich produktów.

W sytuacji braku wskazanego certyfikatu może dojść nawet do sytuacji, że zaoferowane i dostarczone w ramach postępowania oczyszczalnie nie będą posiadały odpowiednich parametrów, co może zagrażać bezpieczeństwu użytkowników. Wskazane powyżej normy potwierdzają, że urządzenia pochodzą od producenta stosującego odpowiedni poziom organizacji i monitoringu poszczególnych procesów produkcji gwarantujących wysoką jakość produktu.

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie stawia wymagań odnośnie posiadania przez wykonawców certyfikatu ISO.

Otrzymują:

1. Strona internetowa – platforma zakupowa zamawiającego
2. Wykonawcy, którzy złożyli zapytania
3. a/a