



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ					
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Wys. użytk. [m]	Pow. podłogi [m²]	Pow. użytk. [m²]
1.1	KOMUNIKACJA	PLYTKI GRES	2,55	16,92	16,92
1.2	WC DLA OSÓB NPS	ANTYPOŚLIZGOWE	2,55	6,87	6,87
1.3	SALA TERAPII Wczesnego WSPOMAGANIA ROZWOJU	PANELE WINYLOWE	2,75	18,80	18,80
1.4	GABINET PSYCHOLOGA		2,75	11,28	11,28
1.5	SZYB WINDOWY	BETONOWA	11,30	2,89	2,89
Razem				56,76	56,76

LEGENDA:

- Proj. oprawa LED np. InLED 2200lm 4000K (15.0 W)
- Proj. oprawa LED np. InLED 3300lm 4000K (19.0 W)
- Proj. oprawa LED np. InLED 4400lm 4000K (28.0 W)
- Proj. oprawa LED np. InLED 5200lm 4000K (34.0 W)
- Proj. oprawa LED np. MUSE G6 NT 3000lm 4000K WIDE (19.0 W)
- Proj. oprawa LED np. MUSE G6 NT 3000lm 4000K WIDE (19.0 W)
- Proj. oprawa LED np. Pinio R175 P/T PLX 1650lm 4000K IP44 20W (20.0 W)
- Proj. oprawa awaryjna np. CRYSTAL LED - AP-2W-CW-9003 (2.0 W)
- Proj. oprawa awaryjna np. CRYSTAL LED - AP-4W-CW-9003 (4.0 W)
- Proj. oprawa awaryjna np. OWA FL LED - AP-1W-CW-9016 (1.0 W)
- EW1 x - Proj. oprawa kierunkowa CRYSTAL II SGN AT J LED, jednostronna, naścienna
- EW2 x - Proj. oprawa kierunkowa CRYSTAL II SGN AT J LED, dwustronna, nasufitowa lub zwieszana
- Oprawa sygnalizacyjna z dźwiękiem np. FJW1004 B55
- Przycisk przywoławczy+wylącznik pociągowy np. FJW1004 B55
- Przycisk kasowania
- Proj. czujnik obecności 360 stopni np. B.E.G. 92186 - WC
- Proj. czujnik obecności 360 stopni np. B.E.G. 92149 - KORYTARZE
- Główna szyna wyrównawcza
- Miejscowa szyna wyrównawcza
- Proj. punkt elektryczno-logiczny p/t:
 - a) gniazdo kodowane z blokadą "DATA" 1x2P+Z 16A/250V - szt.2
 - b) gniazdo z przesłoną 1x2P+Z 16A/250V "LEGRAND" - szt.2
 - c) gniazdo 2xRJ45 kat. 6 - szt. 1
 - d) gniazdo RTV-SAT - szt. 1
- Rozdzielnica elektryczna
- Wypust kablowy 3-fazowy (5 przewodowy) do zasilania odbiornika inst. na stałe
- Wypust kablowy 1-fazowy (3 przewodowy) do zasilania odbiornika inst. na stałe
- Gniazdo wtyczkowe 2x16A+N+PE IP20 P/T
- Gniazdo wtyczkowe 1x16A+N+PE IP44 P/T
- Wylącznik podwójny 16A IP20 P/T
- Przycisk roletowy
- Przycisk roletowy - sterowanie centralne

RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

OBIEKT	ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ	SKALA RYS.: 1:100
ADRES	UL. KLASZTORNA 2, 86-100 ŚWIECIE DZIAŁKA NR 1227/1	DATA: 01.2024 r.
INWESTOR	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA UL. KLASZTORNA 2, 86-100 ŚWIECIE	NR RYS.: E-1

Projektant	Nr uprawnień	Branża	Podpis
mgr inż. Maciej Partyka	KUP/0126/PBE/19 w spec. elektrycznej bez ograniczeń	ELEKTRYCZNA	

BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH
JANUSZ GRABOWSKI
ul. Bydgoska 2A, 86-100 Świecie
tel.: 661 793 740
e-mail: j.grabowski@prokonto.pl

BU