

LEGENDA -SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

	Czujka wielosensorowa, DUT 6046, zakres działania R=4,5m, maksymalna odległość między czujkami 6,4 montaż nastropowy
	Czujka wielosensorowa ze wskaźnikiem zadziałania, DUT 6046, zakres działania R=4,5m, maksymalna odległość między czujkami 6,4 montaż w przestrzeni międzysufitowej
EKS	Element kontrolno-sterujący EKS 4001
	Ostrzegacz pożarowy ręczny ROP 4001M, wysokość montażu h=1,2m
	Panel wyniesiony SSP Polon Alfa 4900
	Przycisk oddymiania MCR RPO-01
	Przycisk przewietrzania MCR LT
M	Siłownik elektryczny z napędem silnikowym zasilanie NHXH-J FE180/E90 3x2,5
	Sygnalizator akustyczny SA-K5N
	Uniewrsalny trzymacz drzwiowy AFG S3
	Wyłącznik pociągowy ABB FAP3002
	Przycisk z lampką ABB FAP2001
S	Sygnalizator systemu instalacji przyzywowej ABB FEH2001
COD	Centrala AFG3 - sterowanie trzymaczami drzwiowymi
CODD	Centrala oddymiająca MCR/9705
	Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8 w rurce RL 15
	Kabel HDGs 2x2,5

Uwaga:
Kolorem czerwonym zostały oznaczone elementy, które widniały w poprzednim projekcie dotyczącym systemu SSP dla tego obiektu.
Kolorem niebieskim zostały oznaczone elementy nowo projektowane.
Koloren szarym zostały oznaczone elementy przeznaczone do realizacji w późniejszych fazach inwestycji

Biuro Usług Projektowych "OPUS"
60-233 Poznań, ul. A. W. Niegolewskich 19/7
tel. 509-328-384, 602-100-439

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT OPRACOWANIA:
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY CENTRUM KULTURY PNIEWY NA PRZEDSZKOLE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROBUDOWĄ O ZEWNĘTRZNĄ WINDĘ OSOBOWĄ

LOKALIZACJA:
PNIEWY, UL. STRZELECKA 11a
DZIAŁKI NR EWID. 2132/2, 2131, 2129, 2126/2, 2125, 565/6, 565/7, 566, 604/1, 605/3, 605/4, 607

INWESTOR:
GMINA PNIEWY
UL. DWORCOWA 37, 62-045 PNIEWY

TEMAT RYSUNKU:
RZUT PIĘTRA INSTALACJA SSP

PROJEKTANT:
mgr inż. Paweł Daszkiewicz
upr. nr OPU/1193/PWBE/15

SPRAWDZAJĄCY:
inż. Stanisław Osiński
upr. nr WKP/0174/POOE/10

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Jacek Hirsch
inż. Kamil Janiak

DATA: 10.2021 | SKALA: 1:100 | NR RYS.: **E-15**