

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie  
Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin  
tel. 91 4824281, fax 91 4825208

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym  
Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin  
tel. +48 91 424 72 30, faks (91) 485 32 42  
dzial.zarzadzania.majatkem.sieciovym.szczecin@psgaz.pl

**Drogowa Pracownia Projektowa "A3"**  
**Justyna Roman**  
**Dębowa 24**  
**72-004 Tanowo**

W/ znak: A3/K/7/05/2021  
N/ znak: PSGSZ.ZMDZ/63...-5000-102271/21

z dnia 19-05-2021  
z dnia 15-07-2021

#### Lokalizacja przedsięwzięcia:

woj. zachodniopomorskie, gm. Stargard, m. Stargard, ul. Kasztelańska - zadanie pn. "Przebudowa pasa drogowego ul. Kasztelańskiej w Stargardzie"

W odpowiedzi na Państwa pismo z dn. 19.05.2021 r. informujemy, że w zakresie planowanej inwestycji pn. „Przebudowa pasa drogowego ul. Kasztelańskiej w Stargardzie” ułożona jest czynna sieć gazowa będąca własnością Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., tj.:

- wzdłuż ul. Kasztelańskiej ułożony jest czynny gazociąg niskiego ciśnienia DN 100 mm stal., do którego włączone są przyłącza gazowe do budynków zlokalizowanych wzdłuż ww. ulicy. Sieć gazowa jw. wybudowana została w latach 70 tych. XX w.;
- do budynku zlokalizowanego na terenie dz. nr ewid. 161/1 przy ul. Kasztelańskiej doprowadzone jest przyłącze gazowe średniego ciśnienia (przejście poprzeczne przez ul. Kasztelańską), wybudowane w 2007 r.

Wyżej wymienione sieci gazowe (niskiego i średniego) ciśnienia w momencie ich wybudowania ułożone zostały na głębokości około 1,0-1,2 m (w odniesieniu do rzędnych terenu istniejących podczas ich budowy), a po wybudowaniu zostały wniesione na geodezyjną zasadniczą mapę sytuacyjno-wysokościową terenu, znajdującą się w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej w Stargardzie. Dodatkowo ww. sieci gazowe zostały oznaczone wg. legendy na załączniku graficznym nr 1 do niniejszego pisma. Sieci gazowe jak wyżej są w dobrym stanie technicznym i nie znajduje się w obowiązującym Planie Inwestycyjnym PSG sp. z o.o. do wymiany/przebudowy/modernizacji.

W odniesieniu do ww. czynnych sieci gazowych niskiego i średniego ciśnienia obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Zgodnie z tym rozporządzeniem, dla opisanych powyżej sieci gazowych wyznaczone zostały strefy kontrolowane, tj. obszar po obu stronach osi gazociągu, którego linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu. Dla sieci gazowych wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001 r. lub dla sieci gazowych, dla których przed tym dniem wydano decyzję o pozwoleniu na budowę, szerokość stref kontrolowanych zależy od rodzaju obiektu terenowego i wynosi od 1,0 - 30 m (załącznik Nr 2, tabela 2 do w/w rozporządzenia). Ponadto dla sieci tych wyznaczone zostały pasy eksploatacyjne równe strefom kontrolowanym o szerokości 1,0 m. Dla sieci gazowych wybudowanych po dniu 12 grudnia 2001 r. szerokość stref kontrolowanych jest stała i wynosi 1,0 m.

W strefach kontrolowanych (pasach eksploatacyjnych) o szerokości 1,0 m ww. czynnych sieci gazowych niskiego i średniego ciśnienia PSG sp. z o.o. kontroluje wszelkie działania mogące spowodować uszkodzenie sieci gazowej lub mieć inny negatywny wpływ na jej funkcjonowanie i użytkowanie. Prace w obrębie stref kontrolowanych o szer. 1,0 m mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu i terminu ich wykonania z Oddziałem Zakładem Gazowniczym w Szczecinie.

Z uwagi na występujące w zakresie planowanej inwestycji, czynne sieci gazowe, w dokumentacji budowlanej projektowo-wykonawczej przedmiotowej inwestycji, należy uwzględnić uwagi j.n.:

1. W miejscach, w których zlokalizowane są ww. czynne sieci gazowe nie należy zmniejszać warstw ich przykrycia i obniżać rzędnych terenu. Warstwy konstrukcyjne projektowanych nawierzchni muszą znaleźć się

ponad ułożonymi czynnymi odcinkami sieci gazowych, przy zachowaniu minimalnej odległości wynoszącej 0,5 m do spodu konstrukcji nawierzchni i minimum 1,0 m do góry projektowanych nawierzchni.

2. Przebudowę drogi należy zaprojektować w taki sposób, aby odległości poziome mierzone od osi gazociągów/przyłączy gazowych do krawędzi krawężników wynosiły nie mniej niż 0,5 m.
3. Prace w strefie kontrolowanej o szerokości 1,0 m należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, a roboty ziemne wykonywać ręcznie. Ponadto w strefie tej nie należy wznosić nawet tymczasowych obiektów budowlanych, składować ziemi pochodzącej z wykopów, materiałów budowlanych, sadzić drzew oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie przewodu gazowego.
4. Na min. 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót należy powiadomić Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie – Gazownię w Stargardzie (ul. Reymonta 16, 73-110 Stargard, tel. 91 391 37 60, e-mail: [gazownia.stargard@psgaz.pl](mailto:gazownia.stargard@psgaz.pl)) o terminie ich rozpoczęcia powołując się na znak niniejszego pisma.

W przypadku wprowadzenia zmian w projektowanej inwestycji, w stosunku do rozwiązania przedstawionego na przesłanym przez Państwa planie zagospodarowania terenu, każdorazowo należy zgłosić ten fakt w PSG sp. z o.o., powołując się na znak naszego pisma, a w przypadku braku możliwości zachowania odległości minimalnych - stwierdzenia jej kolizji z czynną siecią gazową należy wystąpić do Oddziału Zakładu Gazowniczego z wnioskiem o wydanie warunków technicznych zabezpieczenia/przebudowy sieci gazowej. Ewentualna przebudowa odcinków sieci może odbyć się jedynie kosztem i staraniem własnym Inwestora zadania.

Na podstawie obowiązującego w PSG sp. z o.o. "Cennika Usług Pozataryfowych", za uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu, w zakresie w którym występuje sieć gazowa, pobierana jest opłata w wysokości 104,00 PLN + 23% VAT. Faktura VAT wysłana zostanie do Państwa osobną korespondencją.

Z poważaniem,

KIEROWNIK  
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień

Dorota Tomkiel-Balcar

Załączniki:

- 1) Załącznik graficzny Nr 1 – Plan sytuacyjny – 1 egz.
- 2) Załącznik graficzny Nr 1 – Projekt zagospodarowania terenu – 1 egz.
- 3) Załącznik graficzny Nr 1 – Przekroje normalne – 1 egz.

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) Gazownia w Stargardzie
- 3) PSGSZ.ZMSM – a/a

Sprawę prowadzi: Grzegorz Tobolski, tel.: 91 424 72 85, e-mail: [grzegorz.tobolski@psgaz.pl](mailto:grzegorz.tobolski@psgaz.pl)





# Stargard

# Lokalizacja planowanej inwestycji

m. Stargard

Poliszka Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Ścieżce  
Dział Zarządzania Majątkiem Średniom  
Zalecił N/A do pisma 2005:  
PSe-a.1402.1.663-8000-10224/21

## lokalizacja inwestycji

# PLAN ORIENTACYJNY


RYSUNEK NR 1

ARKUSZ NR 1/1



# m. Stargard, ul. Kasztelańska

Polka Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie  
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym  
Złotej 11A 2 do 5 pię pię pię  
70-502, Stargard, tel. 91-500-1322/1/01




Wykonawca:		Drogonia Pracownia Projektowa	
Inwestor:		Gmina Miasto Stargard ul. Czarnieckiego 17 73-110 Stargard	
Nazwa inwestycji:		Przebudowa pasa drogowego ul. Kasztelańskiej w Stargardzie	
Tytuł rysunku:		PLAN SYTUACYJNY	
Branża:		Stadium:	
Drogowa		PW	
Autor projektu/Projektant:		Podpis:	
mgr inż. Justyna Roman			
mgr inż. Damian Berdowski			
Data:		Nr rysunku:	
maj 2021		2	



[cm]

# Przekrój przez przebudowywaną drogę gminną tj. ul. Kasztelańską




warstwa ścierna z kostki kamiennej rzędowej 15/18 cm wypełnienie spoin masą mineralną podsyпка cementowo-piaskowa gr. 5 cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 gr. 20 cm \*w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej cementem C15/2.0 gr. 15cm


kostka betonowa drobna trapezowa z posypką kolor szary gr. 8 cm podsyпка cementowo-piaskowa gr. 5 cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 gr. 10 cm \*w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej cementem C15/2.0 gr. 10cm

## Szczegół "A"

## Szczegół "B"



Opornik kamienny 8x30 na ławie betonowej C12/15 z oporem



Krawężnik kamienny wyniesiony 15x30 na ławie betonowej C12/15 z oporem

\* - wzmocnienie podłoża należy wykonać w przypadku gruntów innych niż G1

Polaka Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie  
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym  
Zatwierdził: K. S. do pisma uprzed.  
PB 02.24.02. 860-8600-10224/2021

Wykonawca:		
Drogowa Pracownia Projektowa "A3" Justyna Roman		
ul. Dębowa 24, 72-004 Toruń, tel. 802 239 631, e-mail: a3justyna@gmail.com, NIP: 927-472-06-50, Regon: 320140489		
Inwestor:		
Gmina Miasto Stargard, ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard		
Nazwa inwestycji:		
Przebudowa pasa drogowego ul. Kasztelańskiej w Stargardzie		
Tytuł rysunku:		
PRZEKROJE NORMALNE		
Branża:		Stadium:
Drogowa		PW
Autor projektu/projektant:		Podpis:
mgr inż. Justyna Roman		
upr. bud. w specjności drogowej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń nr ZAP/0074/PWOD/10		
Opracowujący:		Podpis:
mgr inż. Damian Berdowski		
Data:	Skala:	Nr rysunku:
maj 2021	1:50	3