

Szczecin, 30 czerwca 2021

Enea Oświetlenie/OS/A/2021

WEA21E002937 / K2100230920  
(numer pisma w systemie EOD-eKancelaria)  
**UZ/EO/OS/A/147/2021**

**Drogowa Pracownia Projektowa  
„A3” – Justyna Roman  
Ul. Dębowa 24  
72-004 Tanowo**

dotyczy: uzgodnienia dokumentacji technicznej likwidacji kolizji istniejącej sieci oświetleniowej z projektowaną inwestycją „przebudowy ul. Kasztelańskiej w Stargardzie”.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.06.2021 r., ENEA Oświetlenie sp. z o.o., ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin uzgadnia dokumentację techniczną likwidacji kolizji istniejącej sieci oświetleniowej z projektowaną inwestycją „przebudowy ul. Kasztelańskiej w Stargardzie” z następującymi uwagami:

1. Bezwzględnie prace prowadzone na sieci ENEA Oświetlenie sp. z o.o. lub będącej w eksploatacji ENEA Oświetlenie sp. z o.o. muszą być w trakcie robót koordynowane przez wyznaczonego pracownika ENEA Oświetlenie.
2. W przypadku braku wystarczającego zapasu linii kablowej przy kolidujących słupach należy wymienić linię kablową na całym odcinku pomiędzy przestawianymi słupami. O tym fakcie należy poinformować **Enea Oświetlenie sp. z o.o. - Rejon Oświetleniowy Szczecin**.
3. **Na czas budowy zachować ciągłość pracy urządzeń oświetleniowych w zasięgu istniejącej szafki oświetleniowej.**
4. **Szczegółowe rozwiązania należy ustalić i uzgodnić w Enea Oświetlenie sp. z o.o. Rejon Oświetleniowy Szczecin na etapie wykonawstwa.**
5. Za uszkodzenia i szkody na majątku ENEA Oświetlenie powstałe w trakcie prac odpowiada Inwestor.
6. Prace zanikowe wymagają zgłoszenia do odbioru technicznego, wykonania dokumentacji fotograficznej i przekazania w formie elektronicznej do ENEA Oświetlenie sp. z o.o. - Rejon Oświetleniowy Szczecin.
7. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami.
8. Inwestor informuje ENEA Oświetlenie sp. z o.o., Rejon Oświetleniowy Szczecin, ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin o zakresie niezbędnych wyłączeń, w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym przystąpieniem do prac na sieci oświetleniowej.
9. Całość prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

**Centrala**

ENEA Oświetlenie sp. z o.o.  
71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 34

tel. +48 / 91 332 17 10  
faks +48 / 91 813 50 49

NIP 852-19-62-912  
REGON 811084325

oswietlenie@enea.pl  
www.enea-oswietlenie.pl

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000067552 Kapitał zakładowy: 182 127 000 PLN Kapitał wpłacony: 182 127 000 PLN

ENEA Oświetlenie sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71-080), ul. Ku Słońcu 34, jako Administrator danych osobowych informuje, że na stronie internetowej Spółki [www.enea-oswietlenie.pl](http://www.enea-oswietlenie.pl) znajduje się obowiązek informacyjny dla Klientów, kontrahentów Spółki, osób prowadzących korespondencję ze Spółką, a także występujących do Spółki o wydanie warunków, uzgodnienia techniczne,

10. Wytyczne dotyczą tylko sieci oświetlenia drogowego będącej w eksploatacji lub na majątku ENEA Oświetlenie sp. z o.o.

Z poważaniem

**STARSZY SPECJALISTA**  
**ds. Technicznych**  
  
**Krzysztof Nagiel**

Załączniki:

1. PZT -1 egz.

Do wiadomości:

1. a/a
2. Rejon Oświetleniowy Szczecin