



Szczecin 1.04.2023

Nr. ZZ.26-23/5-1-ŁN

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), przekazuje treść pytań:

**Pytanie nr 1:**

Rozbiórka nawierzchni z desek tarasowych spowoduje, że profile dylatacyjne będą wystawać ~4 cm ponad płytę pomostu kładki. Wykonanie nawierzchni z żywic, której grubość będzie wynosić 5mm, nie zniweluje tej różnicy. Czy Wykonawca powinien w ofercie wycenić rozbiórkę istniejącej dylatacji i wykonanie nowego szczelnego przykrycia w poziomie nowej nawierzchni?

**Odpowiedz nr 1:**

Tak Wykonawca powinien przewidzieć wycenić rozbiórkę istniejącej dylatacji i wykonanie nowego szczelnego przykrycia w poziomie nowej nawierzchni.

**Pytanie nr 2:**

Czy Wykonawca w ofercie powinien uwzględnić iniekcję spękań płyty pomostu przy pomocy żywic epoksydowych?

**Odpowiedz nr 2:**

Należy przyjąć, że spękań wymagających napraw jest około 30 mb.

**Pytanie nr 3:**

Czy Wykonawca w ofercie powinien uwzględnić uszczelnienie materiałem poliuretanowym styk stopki barieroporęczy i nowej nawierzchni z żywic epoksydowo – poliuretanowych?

**Odpowiedz nr 3:**

Tak należy uwzględnić uszczelnienie.

**Pytanie nr 4:**

Czy Zamawiający dysponuje decyzją zezwalającą na wykonanie robót budowlanych tj. pozwoleniem na budowę lub zaświadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu dla robót niewymagających pozwolenia na budowę? Jeżeli nie, to czy Wykonawca powinien opracować projekt remontu i uzyskać taki dokument?"

**Odpowiedz nr 4:**

Prace związane z wymianą nawierzchni nie wymagają pozwolenia na budowę. Jest to traktowane jako konserwacja bieżąca obiektu.

Ireneusz Nowak  
*Prezes Zarządu*