
SEGMENT A
SEGMENT B
SEGMENT C
SEGMENT D
Nawiewnik ciśnieniowy w ramie okiennej 30m3/h
P.0.01
P.0.02
P.0.03
P.0.04
P.0.05
P.0.05A
P.0.06
P.0.06A
P.0.07
P.0.08
P.0.09
P.0.10
P.0.11
P.0.12
P.0.13
P.0.14
P.0.15
P.0.16
P.0.17
P.0.18
P.0.19
P.0.20
P.0.20A
P.0.21
P.0.22
P.0.23
P.0.24
P.0.25
P.0.26
P.0.27
P.0.28
P.0.29
P.0.30
P.0.31
P.0.32
P.0.33
P.0.34
P.0.35
P.0.36
P.0.37
P.0.38
P.0.39A
P.0.39B
P.0.39C
P.0.40
P.0.40A
P.0.41A
P.0.41B
P.0.42
P.0.43
P.K1
P.K2
P.K3
Kanał wywiewny 200*200
Kratka wywiewna 200*200 pod sufitem V=120 m3/h
Wentylacja mechanicznawywiewna
układ wentylacji wywiewnej-obiegWp
układ wentylacji wywiewnej-obiegWw
układ wentylacji wywiewnej-obiegWb1
układ wentylacji wywiewnej-obiegWb2
układ wentylacji wywiewnej-obiegWwc1
układ wentylacji wywiewnej-obiegWwc2
układ wentylacji wywiewnej-obiegWw3
układ wentylacji wywiewnej-obiegW2
układ wentylacji wywiewnej-obiegW3
układ wentylacji wywiewnej-obiegW4
Wentylacja mechaniczna nawiewna
układ wentylacji nawiewnej-obiegN2
układ wentylacji nawiewnej-obiegN3
układ wentylacji nawiewnej-obiegN4
W POMIESZCZENIACH Z WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ, KANAŁY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ ZAŚLEPIĆ.
KRATKI WENTYLACYJNE ZABUDOWAĆ ~0,5 M NAD POSADZKĄ.
ZE WZGLĘDU NA TRUDNY DOSTĘP I BRAK DANYCH ISTNIEJĄCE KANAŁY GRAWITACYJNE, JAK I WYLOTY PONAD DACHEM DOBRANO ORIENTACYJNIE.
DOKŁADNE WYMIARY USTALIĆ NA MONTAŻU.
PRZEWODY WENTYLACYJNE POZIOME PROWADZIĆ MAKSYMALNIE POD STROPEM/PRZY POSADZCE
DOKŁADNĄ WYSOKOŚĆ PROWADZENIA PRZEWODÓW USTALIĆ NA MONTAŻU.
TEMAT: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU "NAUKOWY" PRZY UL. ŚW. JADWIGI 3/4 WE WROCŁAWIU NA CELE DOSTOSOWANIA GO DO POTRZEB WYDZIAŁU FILOLOGII WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
OBIEKT: BUDYNEK DYDAKTYCZNY "BIBLIOTEKA NAUKI" UL. ŚW. JADWIGI 3/4, 50-266 WROCŁAW
INWESTOR: UNIWERSYTET WROCŁAWSKI PLAC UNIWERSYTECKI 1, 50-137 WROCŁAW
PROJEKTANT: MGR IN Ż. BEATA SROMEK UPR. BUD.: MP/2892
SPRAWDZAJĄCY: MGR IN Ż. ANDRZEJ BŁASZCZYK UPR. BUD. NA RS W ZAKR. OGRZ.
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: P. U. P. "UTEX" SP. Z O. O.
TEMAT RYSUNKU: SCHEMAT TRAS INSTALACJI WENTYLACJI RZUT PARTERU
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
DATA: 15.03.2018
SKALA: 1:100
NR RYSUNKU: W-2