



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie**

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, tel.: 91 43 29 503 lub 500, fax 91 43 29 501

www.spzozmswia.szczecin.pl biuro@spzozmswia.szczecin.pl

BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757

Szczecin, dnia 30 kwiecień 2021 r.

WZZ-2375-6-627-04/21

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

**Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), pn.: „Dostawa gazów medycznych wraz z napełnianiem i dzierżawą butli dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”.- znak sprawy: 6/2021.**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania do SWZ o następującej treści:

**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza obecne rozwiązanie sposobu zasilania w ciekły tlen medyczny oparte na dwóch zbiornikach typu Permacyl o pojemności 2000 litrów każdy?

**Odpowiedź nr 1:**

**Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.**

**Pytanie nr 2: dot. Załącznika nr 2 do SWZ, szczegółowa oferta cenowa, poz. 22.**

Czy Zamawiający wymaga dostawy tlenu sprężonego **medycznego** w butlach oferenta o pojemności 5l (1,08 m<sup>3</sup>)?

**Odpowiedź nr 2:**

**Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza dostawy tlenu sprężonego medycznego w butlach Wykonawcy o pojemności 5l (1,08 m<sup>3</sup>)?**

**Pytanie nr 3: dot. Załącznika nr 2 do SWZ, szczegółowa oferta cenowa, poz. 24.**

Czy Zamawiający wymaga dostawy tlenu sprężonego **medycznego** w butlach oferenta o pojemności 8l (1,72 m<sup>3</sup>)?

**Odpowiedź nr 3:**

**Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza dostawy tlenu sprężonego medycznego w butlach Wykonawcy o pojemności 8l (1,72 m<sup>3</sup>).**


**Pytanie nr 4: dot. Załącznika nr 2 do SWZ, szczegółowa oferta cenowa, poz. 26.**

Czy Zamawiający wymaga dostawy tlenu sprężonego **medycznego** w butlach oferenta o pojemności 10l (2,15 m<sup>3</sup>)?

**Odpowiedź nr 4:**

**Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza dostawy tlenu sprężonego medycznego w butlach Wykonawcy o pojemności 10l (2,15 m<sup>3</sup>).**

**Pytanie nr 5: dot. Załącznika nr 2 do SWZ, szczegółowa oferta cenowa, poz. 25, 27.**



Ze względu na gabaryt i wagę butli, butle z zaworem zintegrowanym o pojemnościach powyżej 5l nie posiadają zaczepów do zawieszenia na łożku pacjenta, szynie itp. Tego typu butle są transportowane i mocowane w odmienny sposób niż butle 2l oraz 5l.

Czy Zamawiający dopuszcza dzierżawę butli z zaworem zintegrowanym do tlenu medycznego o pojemnościach 8l i 10l bez zaczepów (tzw. haczyków)?

**Odpowiedź nr 5:**

**Zamawiający dopuszcza dzierżawę butli z zaworem zintegrowanym do tlenu medycznego o pojemnościach 8l i 10l bez zaczepów.**

**Pytanie nr 6: dot. Załącznika nr 2 do SWZ, szczegółowa oferta cenowa, poz. 20.**

Czy Zamawiający wymaga aby waga pełnej butli z tlenem medycznym z zintegrowanym zaworem, o pojemności 2l, wynosiła poniżej 4 kg, na co Wykonawca powinien przedstawić stosowny certyfikat?

**Odpowiedź nr 6:**

**Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.**

**Pytanie nr 7: dot. Załącznika nr 2 do SWZ, szczegółowa oferta cenowa, poz. 31.**

Usługa „trwałego oznakowania butli” dotyczy trwałego wybicia na czaszy butli nazwy właściciela danego opakowania. Natomiast oznaczenie napełnionego gazu w butli jest, zgodnie z przepisami, stosowane w formie naklejki identyfikacyjnej na butlę z nazwą gazu i innymi informacjami wymaganymi prawem.

Prosimy w związku z tym o modyfikację załącznika nr 2 do SIWZ w pozycji 31.

**Odpowiedź nr 7:**

**Zamawiający modyfikuje poz. 31 Załącznika nr 2 i nadaje brzmienie:**

**„Trwałe oznakowanie butli medycznych Zamawiającego zawierające skróconą nazwę właściciela butli o treści: „SPZOZ MSWiA w Szczecinie” Pozostałe oznaczenia zgodnie z przepisami wymaganymi prawem.**

**Pytanie nr 8: dot. Załącznika nr 2 do SWZ, szczegółowa oferta cenowa, poz. 30--33.**

Czy Zamawiający w zakresie usług opisanym w arkuszu cenowym Pakiet 1, poz. 30-33 dopuszcza termin wykonania usług od 8 do 12 tygodni roboczych? Jest to związane ze specyfiką procesu legalizacji butli oraz wymaganych czynności konserwacji/naprawy butli. Wykonawca na czas wykonywania usługi zapewni własne butle do tlenu medycznego o pojemnościach równoważnych.

**Odpowiedź nr 8:**

**Zamawiający dopuszcza wskazany termin wykonania usługi pod bezwzględnym warunkiem zapewnienia własnych butli Wykonawcy na czas przeprowadzenia czynności konserwacji/naprawy butli.**

**Pytanie nr 9: dot. Załącznika nr 2 do SWZ.**

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę butli będących własnością SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, w terminie do 14 dni roboczych od daty odbioru butli przez Wykonawcę?

**Odpowiedź nr 9:**

**Zamawiający dopuszcza dostawę butli będących własnością SP ZOZ MSWiA w Szczecinie w terminie do 14 dni pod bezwzględnym warunkiem, że Wykonawca na czas wykonania usługi zapewni własne butle w z tlenem medycznym o pojemnościach równoważnych.**

**Pytanie nr 10: dot. Załącznika nr 2 do SWZ.**

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę butli, dzierżawionych od Wykonawcy, w terminie do 2 dni roboczych od daty zamówienia butli?

**Odpowiedź nr 10:**

**Zamawiający wymaga dostaw zgodnie z terminami określonymi w załączniku nr 2 do SWZ dla w/w dostawy.**

**Pytanie nr 11: dot. Załącznika nr 2 do SWZ.**

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę ciekłego tlenu medycznego w terminie do 2 dni roboczych od daty zamówienia?

**Odpowiedź nr 11:**

**Zamawiający wymaga dostaw zgodnie z terminami określonymi w załączniku nr 2 do SWZ dla w/w dostawy.**

**Pytanie nr 12: dot. Załącznika nr 2 do SWZ.**

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę ciekłego tlenu medycznego do zbiorników Wykonawcy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu?

**Odpowiedź nr 12:**

**Zamawiający dopuszcza dostawę ciekłego tlenu medycznego do zbiorników Wykonawcy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu?**

**Pytanie nr 13:**

Czy w szczególnych okolicznościach i sytuacjach awaryjnych, Zamawiający dopuszcza dostawę butli z gazami medycznymi poza godzinami dostaw wskazanymi we wzorze umowy (pon-pt 7.30.-15.05)?

**Odpowiedź nr 13:**

**Zamawiający dopuszcza dostawę butli z gazami medycznymi poza godzinami dostaw wskazanymi we wzorze umowy (pon-pt 7.30.-15.05) pod warunkiem, że o każdym szczególnych okolicznościach i sytuacjach awaryjnych będzie informowany w godzinach dostaw. Każdorazowo wyrażenie zgody będzie oparte na bieżącej analizie stanu magazynowego butli z gazami medycznymi.**

**Pytanie nr 14:**

Ze względu na specyfikę dostarczanych produktów i przepisów prawa oraz wytycznych dotyczących przewozu gazów medycznych i materiałów niebezpiecznych prosimy Zamawiającego o wskazanie miejsca dostaw/wyładunku butli z gazami medycznymi (np. magazyn gazów butlowych na terenie szpitala) i potwierdzenie, że Zamawiający zapewni przy dostawie pracownika do wniesienia butli do magazynu gazów.

**Odpowiedź nr 14:**

**Zamawiający wymaga dostaw/wyładunku butli z gazami medycznymi na rampę, Zamawiający zapewni przy dostawie pracownika do wniesienia butli do magazynu gazów.**

**Pytanie nr 15:**

Ponieważ dzierżawa zbiorników do ciekłego tlenu medycznego jest, co do zasady, rozliczana w okresie miesięcznym, prosimy Zamawiającego o zmianę jednostki miary w arkuszu cenowym Pakiet 1, kol. 3, poz. 2 z „butłodzień” na „miesiąc” oraz w kol. 4, poz 2. z „730” na „24”.

**Odpowiedź nr 15:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.**

**Pytanie nr 16:**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację pkt 8. Załącznika nr 2 do SIWZ dotyczącego konieczności wykonania fundamentu. Ponieważ potencjalny Wykonawca nie jest właścicielem terenu na którym znajduje się dzierżawiony zbiornik/zbiorniki, nie jest jednocześnie Stroną w kontaktach z urzędami i instytucjami Państwa w zakresie czynności zmierzających do uzyskania pozwolenia na budowę lub innych związanych z wykonaniem fundamentu. Wykonawca ze swojej Strony może przekazać Zamawiającemu, nieodpłatnie, wytyczne do wykonania fundamentu pod określony zbiornik oraz wytyczne co do instalacji elektrycznej zasilania pomp cystern.

**Odpowiedź nr 16:**

**Zamawiający utrzymuje zapis w pkt 8 Załącznika nr 2 do SIWZ wyjaśniając, że dotyczy on sytuacji rozważenia konieczności wykonania fundamentu pod zbiornik gdy takie posadowienie jest wymagane. W przypadku braku konieczności wykonania fundamentu pod zbiornik Wykonawca decyduje o sposobie i wykona posadowienie zbiornika w oparciu o istniejącą infrastrukturę.**

**Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji wzoru umowy w zakresie § 2, który otrzymuje brzmienie:**

**§ 2**

- „1. Dostawy produktów, o których mowa w § 1 odbywać się będą partiami na podstawie zamówień składanych pisemnie lub drogą elektroniczną (np. faxem lub e-mailem, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 - 15:05).
2. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania dostawy poszczególnej partii zamówienia w nieprzekraczalnym terminie tj.:
  - 1) **do 2 dni** dla pozycji 1, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 28 załącznika nr 2 do SWZ - Szczegółowa oferta cenowa
  - 2) **do 5 dni** dla pozycji 3, 4, 7 załącznika nr 2 do SWZ - Szczegółowa oferta cenowa
  - 3) **do 7 dni** dla pozycji 22, 24, 26 oraz 30-33 załącznika nr 2 do SWZ - Szczegółowa oferta cenowa od daty otrzymania zamówienia, o którym mowa w ust. 1.
3. W przypadku odmowy dostarczenia w terminie zamówienia, Zamawiający jest uprawniony do zakupu tego zamówienia u podmiotu trzeciego na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do ewentualnego zwrotu Zamawiającemu różnicy w kosztach zakupu.
4. Zamawiane produkty dostarczane będą w opakowaniach producenta. Koszt opakowań ponosi Wykonawca.”

KIEROWNIK  
Wydział Zamówień i Zaopatrzenia  
*Bożena Wołowczyk*