



Fundusze Europejskie  
dla Wielkopolski



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



SAMORZĄD  
WOJEWÓDZTWA  
WIELKOPOLSKIEGO

Pleszew, dn. 27.01.2025 r.

Zamawiający:  
Miasto i Gmina Pleszew  
Rynek 1, 63-300 Pleszew

Numer sprawy: WI.042.1.1.2025

### **Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew”.

### **Wyjaśnienia i zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Zamawiający Miasto i Gmina Pleszew zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu w dniach 21-25.01.2025 r. wpłynęły do Zamawiającego kolejne wnioski o zmianę i wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), dalej jako „ustawa PZP”, zamieszcza poniżej treść **kolejnych 17 zapytań** oraz wyjaśnienia i konieczne zmiany treści SWZ:

#### *Pytanie nr 56*

*Proszę o informacje: Czy Zamawiający oczekuje systemu sterowania dla nowo budowanych opraw parkowych? oraz Jakie parametry musiałby spełnić system sterowania? Czy ma być kompatybilny z obecnie stosowanym systemem na terenie Miasta i Gminy Pleszew?*

#### **ODPOWIEDŹ**

**Zamawiający posiada dwa oprogramowania do sterowania: Interact City oraz Schröder EXEDRA. Wymagana jest kompatybilność z jednym z powyższych oprogramowań wraz z dostępem na 10 lat. Koszty sterowania należy uwzględnić w przygotowywanej ofercie.**

#### *Pytanie nr 57*

*Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie kosztorysów w formacie ATH.*

#### **ODPOWIEDŹ**

**Zamawiający udostępnił dnia 24.01.2025 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania edytowalną formę przedmiarów/kosztorysów.**

#### *Pytanie nr 58*

*Zamawiający w dokumentacji projektowej powołuje się na "certyfikat B" dla urządzeń placów zabaw. W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej tj. z dniem 30 kwietnia 2004 r. przestała obowiązywać ustawa o badaniach i certyfikacji wiążąca się z certyfikacją wyrobów na znak "B". W myśl nowej Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. nr 166, poz. 1360 z późniejszymi zmianami) - w odniesieniu do wyrobów niebezpiecznych powstały Dyrektywy Nowego Podejścia związane z oceną wyrobów przez jednostki notyfikowane, na podstawie wymagań norm*

zharmonizowanych oraz możliwości wystawiania przez dostawcę deklaracji zgodności i obowiązkiem oznakowania tych wyrobów symbolem CE.

Urządzenia rekreacyjno-sportowe jak np.: huśtawki, zjeżdżalnie, karuzele itp. przeznaczone na wyposażenie ogródków przedszkolnych, placów zabaw, boisk szkolnych itp. - nie podlegają żadnej z Dyrektyw Nowego Podejścia i chociaż potocznie mówi się, że są to "zabawki" - nie są to zabawki i nie podlegają unijnej dyrektywie zabawkowej Nr 88/378/EWG Bezpieczeństwo zabawek. Niedopuszczalne jest więc stosowanie deklaracji zgodności i oznaczenie CE urządzeń rekreacyjno-sportowych. Jest to karalne; sprawdzane przez Inspekcję Handlową i powstające jednostki kontrolujące. Dla grupy urządzeń rekreacyjno-sportowych ma jedynie zastosowanie Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z dnia 22 stycznia 2003 r.) oraz certyfikat potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami bezpieczeństwa odpowiednich norm.

Czy zamawiający rezygnuje z zapisu dotyczącego "certyfikatu B" dla urządzeń zabawowych?

#### **ODPOWIEDŹ**

**Zapis pojawił się omyłkowo. Zamawiający rezygnuje z zapisu dot. "certyfikatu B" dla urządzeń zabawowych. Projektowany plac zabaw musi być zgodny z obowiązującymi przepisami – w szczególności musi spełniać normy PN-EN 1176. Natomiast nawierzchnia bezpieczna PN-EN 1177.**

*Pytanie nr 59*

*Dot.: Kierownik robót, posiadający kompetencje do kierowania pracami w specjalności architektury krajobrazu tj. posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku architektura krajobrazu oraz udokumentowane min. 12 miesięczne doświadczenie przy realizacji prac dot. nasadzeń zieleni niskiej oraz wysokiej w przestrzeni publicznej oraz ukończenie kursu Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni (SITO lub OSTO).*

*Czy osoba o wykształceniu wyższym ogrodniczym dodatkowo z ukończonymi studiami podyplomowymi na kierunku architektura krajobrazu z wymaganym doświadczeniem i z kursem Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni jest odpowiednia do wymogu?*

#### **ODPOWIEDŹ**

**Jest odpowiednia.**

*Pytanie nr 60*

*Proszę o sprawdzenie, czy w kosztorysie dot. zieleni, jednostka miary jest odpowiednia dla pozycji 53 d.2.8*

#### **ODPOWIEDŹ**

**Jednostka miary jest poprawna.**

*Pytanie nr 61*

*Proszę o zamieszczenie formularza ofertowego wraz z załącznikami w formie edytowalnej.*

#### **ODPOWIEDŹ**

**Zamawiający zamieścił formularz ofertowy wraz z załącznikami w formie edytowalnej wraz ze SWZ dnia 14.01.2025 r.**

*Pytanie nr 62*

*Proszę o informację co w ramach podmiotowego postępowania przetargowego należy zrobić z istniejącym monitoringiem.*

#### **ODPOWIEDŹ**

**Zamawiający zdemontuje istniejący monitoring. W jego miejsce należy ująć w kosztach realizacji zadania dostawę i montaż 4 szt. kamer stacjonarnych o następujących minimalnych parametrach:**

- technologia IP,

- rozdzielczość min. 8 Mpix,
- oświetlacz IR i światła białego,
- zasięg podczerwieni min. 30 metrów,
- obiektyw zmiennoogniskowy w zakresie 2,8 - 12 mm,
- zasilanie w technologii POE (802.af) ,
- wbudowana analiza obrazu,
- hermetyka min. IP65,
- zgodność z Onvif,
- należy przewidzieć urządzenia do wpięcia w sieć światłowodową miejskiego monitoringu.

Kamery należy podłączyć do sieci światłowodowej dla każdego z czterech punktów, położonej w trakcie prowadzonych robót przez dostawcę usług telekomunikacyjnych. Lokalizacja kamer zostanie wskazana przez Zamawiającego w trakcie prowadzonych robót.

Zamawiający w załączniku zamieszcza zmieniony Formularz cenowy (załącznik nr 7 do SWZ) – dodano pozycję nr 17 „Dostawa i montaż 4 szt. kamer stacjonarnych”.

*Pytanie nr 63*

*Proszę o informację co w ramach podmiotowego postępowania przetargowego należy zrobić z rzeźbami.*

### **ODPOWIEDŹ**

Jeśli stan rzeźb na to pozwoli zostaną one ponownie zamontowane w przestrzeni parku. Na ten moment Zamawiający zakłada ich przeniesienie na teren szkoły znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie parku.

*Pytanie nr 64*

*Proszę o informację czy kable od lamp istniejących mają być usunięte czy pozostawione.*

### **ODPOWIEDŹ**

Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej istniejące kable należy unieczynnić.

*Pytanie nr 65*

*W związku ze złym stanem urządzeń placu zabaw i siłowni proszę o informację, czy poza montażem w nowym miejscu zakres podmiotowego postępowania przetargowego obejmuje także ich po stronie Wykonawcy.*

### **ODPOWIEDŹ**

Zakres postępowania przetargowego obejmuje zarówno przeniesienie urządzeń w nowe miejsce, jak i ich ewentualny montaż, jeżeli stan techniczny urządzeń na to pozwala. Decyzję o przeniesieniu poszczególnych urządzeń, ich montażu w nowym miejscu lub utylizacji podejmie przedstawiciel Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą podczas realizacji prac. Pozycje przedmiarowe dotyczące tych działań pozostają aktualne i wchodzi w zakres obowiązków Wykonawcy.

*Pytanie nr 66*

*Proszę o informację, czy ze względu na dobry stan istniejących roślin w ramach postępowania przetargowego należy je przesadzić czy usunąć.*

### **ODPOWIEDŹ**

Na powyższe pytanie została już udzielona odpowiedź „Rośliny będą wkomponowane w projektowane grupy bylin jak i krzewów – do przesadzenia wskazane zostały gatunki, które są projektowane m.in. Hydragea, Pennisetum. Jeśli jakość istniejących roślin oraz ich kondycja na to pozwolą zostaną one użyte w projektowanych grupach zamiast krzewów/bylin, które ma dostarczyć Wykonawca. Dokładne decyzję zostaną podjęte na etapie realizacji przez

**przedstawicieli Inwestora. W dokumentacji została wskazana maksymalna powierzchnia przesadzonych roślin – przyjmuje się, że średnio przypada 1 szt./m<sup>2</sup>”.**

*Pytanie nr 67*

*W związku z dużą ilością odpowiedzi oraz licznych dokumentów załączonych do postępowania przetargowego, które w dniu dzisiejszym pojawiły się na stronie Zamawiającego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie przesunięcia terminu postępowania przetargowego. Nasza prośba wynika z kilku kluczowych aspektów, które wpływają na jakość i rzetelność przygotowywanej oferty:*

- Analiza nowych dokumentów i odpowiedzi: Duża liczba otrzymanych materiałów wymaga czasu na ich dokładne przeanalizowanie. Chcemy mieć pewność, że nasza oferta w pełni uwzględnia Państwa potrzeby, oczekiwania oraz wszystkie szczegóły wynikające z aktualnych wytycznych.*
- Przekazanie informacji dostawcom i podwykonawcom: Współpraca z naszymi dostawcami i podwykonawcami jest kluczowym elementem w procesie przygotowania oferty. Dodatkowy czas pozwoli im na zapoznanie się z dokumentacją i dostosowanie swoich propozycji do wymagań przetargu, co wpłynie na ostateczną jakość naszej oferty.*
- Zadanie dodatkowych pytań: Pojawiające się w toku analizy wątpliwości czy niejasności wymagają dodatkowego czasu na ich wyjaśnienie. Udzielenie odpowiedzi na te pytania pomoże uniknąć ryzyka błędnych interpretacji i zapewni bardziej przejrzysty oraz skuteczny proces przetargowy.*

*Zależy nam na przygotowaniu oferty, która będzie rzetelna, ale również w pełni odpowiadająca Państwa wymaganiom oczekiwaniom i wymaganiom. Wydłużenie terminu postępowania przetargowego nie tylko usprawni cały proces, ale również podniesie jego jakość i konkurencyjność. Liczymy na Państwa zrozumienie oraz pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.*

#### **ODPOWIEDŹ**

**Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 5 lutego 2025 r. godz. 10:00.**

*Pytanie nr 68*

*Proszę o informację czy Zamawiający dysponuje tymczasowymi basenami dla ryb.*

#### **ODPOWIEDŹ**

**Nie. Zamawiający nie dysponuje tymczasowymi basenami dla ryb.**

*Pytanie nr 69*

*Czy staw jest naturalnie uszczelniony – proszę o więcej informacji dot. tego zbiornika.*

#### **ODPOWIEDŹ**

**Wszystkie informacje dot. zbiornika znajdują się w dokumentacji projektowej – szczególnie w części technicznej (hydrotechnika).**

*Pytanie nr 70*

*Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiegokolwiek sieci lub inne kolizje, jeśli tak, to wnoszę o udostępnienie stosownej inwentaryzacji wraz z opisem i mapą.*

#### **ODPOWIEDŹ**

**Wszystkie informacje dot. występujących sieci oraz ewentualnych kolizji wskazano w projekcie oraz protokole ZUD wraz załącznikami – materiały zostały załączone do postępowania.**

*Pytanie nr 71*

*Proszę o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na przelew cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na podmioty trzecie (banki, instytucje finansujące).*

## ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyrazi zgody na przelew cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na podmioty trzecie (banki, instytucje finansujące).

Płatność na podstawie umowy cesji nie zapewnia ochrony gminy przed odpowiedzialnością solidarną za zaległości podatkowe, ponieważ zapłata jest dokonywana na rachunek inny niż ten wskazany w wykazie podatników VAT przypisanym wykonawcy (tzw. biała lista). Zgodnie z art. 117ba Ordynacji podatkowej, w przypadku zapłaty na niewłaściwe konto, gmina może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za niezapłacony podatek VAT. Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności (split payment) mogłoby wyłączyć tę odpowiedzialność, jednak umowa cesji nie gwarantuje jego zastosowania, co zwiększa ryzyko dla gminy.

*Pytanie nr 72*

*Proszę o informację czy do miejsca wykonania zadania istnieje dojazd oraz jaki jest dopuszczalny tonaż.*

## ODPOWIEDŹ

Dojazd do parku istnieje z kilku stron przy czym preferowany jest od strony ul. Bogusza. Na terenie miasta Pleszewa obowiązuje stała organizacja ruchu z dopuszczalnym tonażem do 3,5 tony. W celu dojazdu do miejsca realizacji zadania konieczne jest złożenie w Wydziale Gospodarki Komunalnej wniosku o odstępstwo od obowiązującego na terenie miasta Pleszewa ograniczenia tonażowego dla pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 ton.

---

Zamawiający informuje, że przygotowuje odpowiedzi na kolejne zapytania do treści SWZ. W związku z powyższym oraz w związku z udzielonymi wyjaśnieniami i dokonanymi zmianami treści SWZ, Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy PZP, **przedłuża termin składania ofert do dnia 5 lutego 2025 r. do godz. 10.00**; otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 lutego 2025 r. o godz. 10.05 (zmiana pkt 15 ppkt 2 i 8 SWZ).

Ponadto Zamawiający zmienia zapis pkt. 13 ppkt 1) SWZ, który otrzymuje brzmienie: „Wykonawca jest związany ofertą do dnia 6 marca 2025 r.”

Załącznik: zmieniony Formularz cenowy.

Z poważaniem

*Z-ca Burmistrza*

*Andrzej Jędruszek*