

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu otrzymało od Wykonawców pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na przetarg nr 18/NTSI/2023 pn.: „Rozbudowa oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Żywcu - dostawy”.

Poniżej przedstawiamy te pytania i odpowiedzi na nie:

Pytanie nr 1:

Czy system SCADA jest obecnie na gwarancji? Czy Inwestor posiada wszystkie kody źródłowe obecnego systemu SCADA oraz czy przekaze je Wykonawcy na poczet realizacji zadania?

Odpowiedź:

System SCADA nie jest obecnie już na gwarancji.

Posiadamy kody źródłowe obecnego systemu SCADA i prześlemy je Wykonawcy na poczet realizacji zadania.

Ponadto informujemy że:

Program sterownika PLC powinien być napisany w wersji oprogramowania Studio 5000 ver. 30.00.

W przypadku innej wersji, należy zakupić dla MPWiK Żywiec licencję na oprogramowanie w wersji (licencji stacji inżynierskiej) w której będzie napisany program sterownika.

Program sterownika PLC ma być udostępniony z uprawnieniami administratora (pełna edycja + wszelkie zmiany).