

ZP.271.1.6.2021

Jarosław 15.03.2021r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia,
odpowiedzi na pytania.

Na podstawie art. 284 ust. 1,6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku Gmina Miejska Jarosław informuje, że wpłynęły od wykonawców zapytania, dotyczące zapisów SWZ.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 ust.1 i nast. – ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości nie przekraczającej progów unijnych pn.: **Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych – „Rozbudowa ul. łączności – IV etap”.**

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie 1

Zgodnie z SWZ rozdział XII pkt 2. „Cena ofertowa brutto będzie obejmowała cały przedmiot zamówienia ze wszystkimi kosztami wynikającymi z niniejszej SWZ, załączników i ewentualnych informacji dla Wykonawców, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia (wynagrodzenie ryczałtowe)” natomiast we wzorze umowy jest napisane w § 6 pkt.1 „Tytułem wynagrodzenia za roboty będące przedmiotem umowy określone w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę stanowiącą iloczyn stawek (cen jednostkowych) wymienionych w ofercie, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy i obmiaru ilości wykonanych robót”. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Czy wynagrodzenie jest ryczałtowe czy kosztorysowe?

Pytanie 2

Przedmiar robót dotyczący pozycji 7.1 nie uwzględnia ułożenia krawężników na łukach przy skrzyżowaniu i zjazdach publicznych. Ilość przedmiarowa jest mocno nie doszacowana. Prosimy o skorygowanie przedmiaru robót.

Pytanie 3

Dotyczy pozycji 7.2 w przedmiarze robót. Projektant od całości powierzchni chodników odejmuje powierzchnię 10 zjazdów natomiast według projektu do wykonania są 3 zjazdy z kostki brukowej. Ilość przedmiarowa jest mocno nie doszacowana. Prosimy o skorygowanie przedmiaru robót.

Ad. 1

Wynagrodzenie jest kosztorysowe.

Ad. 2

Całkowita długość krawężnika pozostaje bez zmian . Należy przyjąć do wyceny 558 m.

Zmieni się tylko podział w przedmiarze robót.

Wcześniej było:

Główna – 534 m

Zjazdy– 24 m

Powinno być:

Główna – 480 m

Zjazdy– 78 m

Całkowita ilość pozostaje więc bez zmian.

Ad. 3


Rzeczywiście projektant przewidział w dokumentacji 3 zjazdy z kostki brukowej. Jednak w wyniku podzielenia działek prywatnych wzdłuż ulicy łączności należy również im zapewnić zjazdy, które jeszcze nie zostały wrysowane w projekt. Dlatego na etapie przetargu oraz ze względu na kosztorysowy charakter wynagrodzenia dodatkowo przewidziano przedmiotowe zjazdy. Dokładne lokalizacje zjazdów zostaną ustalone w trakcie realizacji prac z kierownikiem budowy, a zmiany zostaną naniesione na projekt w terminie późniejszym.

W związku z powyższym ilości określone w pozycjach nr 7.2 należy pozostawić bez zmian tj. 830,10 m².

Z poważaniem

z up. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Wiesław Pirożek



Gilicini