

Kostrzyn, dnia 16 września 2020r.

**INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak**  
**Posoka ul. Cytrynowa 16**  
**62-504 Konin**

Nr korespondencji : **AM/1745/2020**

Dotyczy: **uzgodnienia przebudowy drogi gminnej ul. Olimpijskiej w m. Golina**

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.09.2020r. r. dot. uzgodnienia przebudowy drogi gminnej ul. Olimpijskiej w m. Golina po przeanalizowaniu mapy stanowiącej załącznik do niniejszego pisma stwierdza się, iż na przedmiotowym terenie znajduje się gazociąg o parametrach PE 100 SDR 17,6 dn 225. Spółka Avrio Media uzgadnia planowaną inwestycję pod następującymi warunkami:

1. Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącą siecią gazową należy rozwiązać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami PN-EN12007-1:2004 w szczególności zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz. U. z dn. 04.06.2013 poz 640. Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie normatywnych odległości.
2. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń istniejącej sieci gazowej z projektowaną budową drogi prace ziemne należy wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
3. Wykonawca prac powinien w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót zgłosić ten fakt do Operatora Sieci.
4. Rozwiązanie kolizji z gazociągiem należy przed zasypaniem zgłosić pisemnie do Operatora Sieci w celu sprawdzenia i odbioru.
5. Zwrócić szczególną uwagę aby nie zakryć elementów uzbrojenia gazociągu.
6. Zachować szczególną ostrożność przy zdejmowaniu nakrycia istniejącego gazociągu ciężkim sprzętem budowlanym celem wykonania podbudowy pod nawierzchnię aby nie zmniejszyć normatywnego nakrycia gazociągu. Stworzy to bowiem zagrożenie dla pracowników i otoczenia.
7. Wszelkiego rodzaju ewentualne uszkodzenia urządzeń gazowych powstałe w wyniku prowadzonych robót zostaną naprawione na koszt wykonawcy prac. Straty finansowe powstałe na skutek uszkodzeń i przerw w dostawach paliwa gazowego do odbiorców Avrio Media Sp. z o.o. zostaną w całości przeniesione na wykonawcę robót.

Z poważaniem,

**Izabela Bałęczna**

**Kierownik Działu Technicznego**  
**Avrio Media Sp. z o.o.**