Uwaga:

Wyniesione przejście dla pieszych:

- nawierzchnia z kostki bet. brukowej czerwonej/grafitowej o wym.: 8x10x20cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 grubości 5cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej C8/10 gr. 22cm
- warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego gr. 15cm



proj. nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szara o wymiarach 6x10x20cm
podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubości 5cm
podbudowa mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 gr. 15cm

warstwa ścieralna z miszanki mineralno asfaltowej AC 8 S gr. 4cm
warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11 W gr. 4cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 (o frakcji 0–63mm 2 warstwowo 12+8) gr. 20cm
podłoże gruntowe wzmocnione mieszanką związaną spoiwem hydraulicznym C5/6 gr. 15cm

proj. obrzeże betonowe o wym.:8x30cm
podsypka cem–piask 1:4 gr. 3cm
ława bet. z oporem z bet. C12/15

proj. nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szarej o wymiarach 8x10x20cm
podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubości 5cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 22cm
warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego gr. 15cm

krawężnik betonowy obniżony (4cm) o wym.:15x30cm
podsypka cem–piask 1:4 gr. 5cm
ława betonowa z oporem z bet. C12/15

krawężnik betonowy o wym.:15x30cm
podsypka cem–piask 1:4 gr. 5cm
ława betonowa z oporem z bet. C12/15

ściek z dwóch rzędów kostki betonowej gr. 8cm
podsypka cem–piask 1:4 gr. 5cm
ława bet. z oporem z bet. C12/15

proj. obrzeże betonowe o wym.:8x30cm
podsypka cem–piask 1:4 gr. 3cm
ława bet. z oporem z bet. C12/15

proj. nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szara o wymiarach 6x10x20cm
podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubości 5cm
podbudowa mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 gr. 15cm

krawężnik betonowy obniżony o wym.:15x30cm
podsypka cem–piask 1:4 gr. 5cm
ława betonowa z oporem z bet. C12/15

ściek z dwóch rzędów kostki betonowej gr. 8cm
podsypka cem–piask 1:4 gr. 5cm
ława bet. z oporem z bet. C12/15

SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIKA
SKALA 1:25



SZCZEGÓŁ OPORNIKA
SKALA 1:25



SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIKA
SKALA 1:25



INFRA ŁP POLIS
BARTOSZ URBANIAK

OBIEKT	Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Golina - przebudowa drogi w m. Golina, ul . Olimpijska		
ADRES	Ulica Olimpijska w Golinie		
INWESTOR	Gmina Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina		
TREŚĆ	Przekrój Konstrukcyjny		
BRANŻA	NR ZLEC.	SKALA	NUMER RYS.
Drogowa	Z - ... / 2020	1:50 1:25	3.0
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA I PODPIS
PROJEKTOWAŁ	inż. Tomasz Borek	WKP/0268/POOD/10 specjalność drogowa	09.2020
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Bartosz Urbaniak	WKP/0099/PWOD/10 specjalność drogowa	09.2020

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak • 62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16 • NIP 665-254-72-59 • REGON 301392398
Biuro / Korespondencja • 62-510 Konin, ul. Górnicza 6/18 • T 63 242 28 06 • eM infrapolis@op.pl