



URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY

LAUREAT KONKURSU



TERAZ POLSKA

Wydział Administracyjno - Gospodarczy
ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica
tel. (+48 74) 856 28 00, fax. (+48 74) 856 87 21
e-mail: gospodarczy@um.swidnica.pl www.um.swidnica.pl

Świdnica 10.04.2025r.

AG.2512.8.2025

WYKONAWCY
-wszyscy-

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2

Dotyczy: postępowania P-61/IV/25 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa wymiana dwóch dźwigów osobowych w budynku Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49”.

Zamawiający, Gmina Miasto Świdnica, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1

Ściany kabiny mają być wykonane z stali nierdzewnej strukturalnej - jaka jest wymagana struktura?

Odpowiedź 1

Zamawiający wymaga struktury: len (plótno).

Pytanie 2

Czy drzwi kabinowe i szybowe również wykonać z stali nierdzewnej o takiej samej strukturze?

Odpowiedź 2

Tak, drzwi kabinowe i szybowe mają być wykonane ze stali nierdzewnej o takiej samej strukturze: len (plótno).

Pytanie 3

Zjazd pożarowy ma być wykonywany tylko w przypadku obecności zasilania sieciowego czy powinien być wykonywany z dodatkowego zasilacza UPS w przypadku braku zasilania sieciowego?


Odpowiedź 3


Zjazd pożarowy ma być wykonany w obecności zasilania sieciowego.

Powyższe wyjaśnienia należy uwzględnić przy składaniu ofert.

Otrzymują:


1 x WPI
1 x a/a

sporządziła: K. Jusiewicz-Nowicka 
tel. 74 8518179
k.jusiewicz@um.swidnica.pl

DYREKTOR WYDZIAŁU

Agnieszka Piłonowicz



Kościół pw. Św. Stanisława
i Św. Wacława
Katedra Diecezji Świdnickiej



Kościół Pokoju pw. Św. Trójcy
Wpisany na listę UNESCO



Rynek
Wieża ratuszowa



Kamienica „Pod Bykami”