

SZCZEGÓŁ
przejścia przez przegrodę przewodów instalacji wodociągowej:

OZNACZENIA:
- Instalacja wody zimnej
- Instalacja wody ciepłej
- Instalacja cyrkulacji wody ciepłej
- Instalacja p.poż.

W Pion instalacji wodociągowej
H Pion instalacji hydrofonowej
ó Zawór odcinający, kulowy (średnica zgodnie ze średnicą przewodu)
Zawór odcinający, kulowy, ćwierćobrotowy (średnica zgodnie ze średnicą przewodu)
ó Zawór podpionowy cyrkulacji wersja B, podano średnicę i nastawę

UM Umywalka + bateria umywalkowa wg cz. architektonicznej opracowania
WC Miska podwieszana WC + deska sedesowa + stelaż podtynkowy ze spłuczką dwudzielną wg cz. architektonicznej opracowania
ZL1 Zlewozmywak jednokomorowy + bateria zlewozmywakowa wg cz. architektonicznej opracowania
ZL2 Zlewozmywak dwukomorowy + bateria zlewozmywakowa wg cz. architektonicznej opracowania
ZG Zlew gospodarczy jednokomorowy + bateria czerpalna wg cz. architektonicznej opracowania
Z Pisuar ceramiczny + stelaż spłukujący wg cz. architektonicznej opracowania
PRN Kabina prysznicowa + zestaw ze słuchawką prysznicową dla niepełnosprawnych wg cz. architektonicznej opracowania
PR Kabina prysznicowa + zestaw ze słuchawką prysznicową wg cz. architektonicznej opracowania
UMN Umywalka dla niepełnosprawnych + bateria umywalkowa dla niepełnosprawnych wg cz. architektonicznej opracowania
WCN Miska podwieszana WC dla niepełnosprawnych + deska sedesowa + stelaż podtynkowy ze spłuczką dwudzielną wg cz. architektonicznej opracowania
PRN Kabina prysznicowa + zestaw ze słuchawką prysznicową dla niepełnosprawnych wg cz. architektonicznej opracowania
HP25 Hydrant DN25

UWAGA:
Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć systemowymi przejściami pożarowymi dedykowanymi dla danego typu rurociągu. Otwory (osiowy ogniochronne typu rura przewody instalacyjne z PE należy stosować w miejscach oddzielenia przeciwpożarowego dla rur palnych. Szczeliny między rurą z tworzywa sztucznego i otworem w ścianie muszą być wypełnione masą uszczelniającą. Przejścia pożarowe powinny mieć odporność ogniową przegrody, w której są wykonywane.

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

MAW Studio Aleksander Wasielewski
ul.Krakowska 176
42-600 Tarnowskie Góry
tel. +48 721 496 851
NIP 6452466786
biuro @mawstudio.pl

INWESTYCJA:	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNOWSKICH GÓRACH	
PROJEKTANT SPEC. INST. SANITARNE:	mgr inż. **Grzegorz Głodzik** upr. bud. SLK/8964/PWBS/19	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY SPEC. INST. SANITARNE:	mgr inż. **Arkadiusz Wolak** upr. bud. SLK/9321/PWBS/20	PODPIS

NR PROJEKTU:	NAZWA RYSUNKU:	NR RYSUNKU
110	**Instalacja wodociągowa – Rozwinięcie**	110/PT/IS/12

DATA:	BRANŻA:	FAZA:	SKALA:
05.2022	**INSTALACJE SANITARNE**	**PROJEKT TECHNICZNY**	1:100