

Grodków, dnia 20 lipca 2022 r.

ELWIBOR
Wiesław Ryszard Borowski
Zaręba, ul. Wesola 10
59-800 Lubień

dot.: wniosku w sprawie „Uzgodnienia budowy oświetlenia drogowego w pasie drogowym działek gminnych tj.: dz. nr 201, dz. nr 203, dz. nr 206, dz. nr 217, dz. nr 218, dz. nr 223 w miejscowości Jeszkotle”.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.06.2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu) Burmistrz Grodkowa informuje, że pozytywnie opiniuje trasę projektowanego oświetlenia drogowego w pasie drogowym dz. nr 201, dz. nr 203, dz. nr 206, dz. nr 217, dz. nr 218, dz. nr 223 w miejscowości Jeszkotle będącą własnością Gminy Grodków – zgodnie z załącznikiem graficznym, **pod warunkiem, że zajmowany w trakcie budowy odcinek pasa drogowego po zakończeniu prac zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.**

Opinia ta nie zwalnia wykonawcy od uzyskania zezwolenia na zajęcie działki i ustanowienia służebności przesyłu na umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi i uiszczenia związanych z tym opłat, co wymaga złożenia wniosku z określeniem powierzchni zajęcia pasa i powierzchni rzutu poziomego urządzenia umieszczonego w w/w drodze wewnętrznej. Informuje się ponadto, że wykonawca robót zobowiązuje będzie opracować i uzgodnić z Burmistrzem Grodkowa projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych prac.

Załączniki:

1. Mapa zagospodarowania terenu - 4 szt.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Z up. BURMISTRZA
Waldemar Wójcicki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

PROJEKT BUDOWY SIECI KABLOWEJ
OSWIECZENIA DROGOWEGO ZOSTAŁ
WYKONANY ZGODNIE ZOBOWIĄZANCIAMI
PRZEPISAMI I NIE STWARZA UCIĄŻLIWOŚCI
DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z DRÓG
PUBLICZNYCH ORAZ WŁAŚCICIELI DZIAŁEK
SĄSIADUJĄCYCH BEZPOŚREDNIO Z INWESTYCJA

Zamówienie DO 9150A OK.11.9150A.40.1.826
2 20.07.2022

Zup. BURMISTRZA
Waldemar Wojcicki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wojciech Ryszard Borowski
59-400 Luban
ul. B-600-317-389 tel/fax 0-757-248-267

Rtq
Stwierdza się zgodność treści z
oryginałem.

Data 20.05.2022

Wojciech Ryszard Borowski
Zambrza ul. Wesoła 10, 59-400 Luban
tel. 0-757-248-267


Investor	GMINA GRODKÓW ul. Warszawska 29, 49-200 Grodzów
Nazwa i adres obiektu	BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ KABLOWEJ NN 0.4KV OSWIECZENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI JESZKOTLE DZ. NR 196/1, 206, 223, 07BREB 0053
Przedmiot rysunku	Projekt zagospodarowania terenu.
Projektant	inż. Wiesław Borowski
Pracujący	mgr inż. Joachim Borowski
upr. nr 44/98/JG, DOŚ/IE/01/901 spec. instal.-elektr.	
upr. nr 223/90/PW, WK/P/IE/7163/02 spec. instal.-elektr.	
Rys. nr 1/E	
Skala: 1:500	
Data: 05.2022	

UWAGI DOTYCZĄCE URUCHOMIENIA KABLA
- W przypadku zbliznienia lub skrzyzowania linii kablowych z innymi sieciami nie odleglosci mniejsza niz 0,5 m. (pod drogami prowadzace w ramach obwodnicy typu DWK 7 i 7S lub 110
- Praca ziemna prowadzita nieznale po zawiedzeniu / nadzorem Wlasciela urzadzni nadzoru / podzielnymi
- Układanie kabla ziemnego przeprowadzic zgodnie z przepisami.

- WSPÓŁRZĘDNE PUNKTÓW
- 55 6445556 0143 5620002 2238
 - 56 6445576 7824 5620008 8254
 - 57 6445615 1303 5620020 6865
 - 58 6445650 1670 5620031 0606
 - 59 6445653 3778 5620031 0125
 - 60 6445653 3778 5620031 0125
 - 61 6445653 3778 5620031 0125
 - 62 6445694 2139 5620016 9600
 - 63 6445731 7820 5620002 3551
 - 64 6445768 9494 5619988 0140
 - 65 6445806 4196 5619973 5085
 - 66 6445881 3373 5619944 3670
 - 67 6445891 3026 5619940 3201
 - 68 6445903 9487 5619932 4406
 - 69 6445903 9487 5619932 4406
 - 70 6445906 9212 5619933 3395
 - 71 6445916 9968 5619923 7696
 - 72 6445916 7168 5619922 6564
 - 73 6445940 7477 5619902 8451
 - 74 6445947 4675 5619897 4917
 - 75 6445974 0661 5619873 7277
 - 76 6445976 1734 5619874 2128
 - 77 6445984 4444 5619870 1520
 - 78 6445985 9573 5619863 7018
 - 79 6445988 5129 5619863 7018
 - 80 6445992 2044 5619861 4367
 - 81 6446014 6912 5619859 3011
 - 82 6446026 7998 5619857 6533
 - 83 6445569 9194 5619907 2937
 - 84 6445598 8141 5619930 7420
 - 85 6445631 5336 5619957 2274
 - 86 6445662 6933 5619982 1454
 - 87 6445662 6933 5619982 1454
 - 88 6445698 7408 5620008 2102
 - 89 6445694 2139 5620016 9604

LEGENDA

- Numer dzialek
- Projektowany kabel YAKXS 4x35 mm² +FeZn30x3 mm + DVR675mm
- Rura ochronna DWK110 lub SRG110
- Projektowany słup oświetleniowy z oprawą oświetleniową LED
- Numer obwodu i słupa oświetleniowego
- Zakres opracowania
- Granice działek.
- Szafka oświetleniowa SO-1
- Złącze kablowe wg. opracowania przez TAURON Dystrybucja S.A.
- Istniejący słup oświetleniowy



PROJEKT BUDOWY SIECI KABLOWEJ
OSWIECENIA DROGOWEGO ZOSTAŁ
WYKONANY WODNIE ZOBOWIĄZANYMI
PRZEBIEGIEM NIE STWARZA UCIĄŻLIWOŚCI
DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z DROG
PUBLICZNYCH CHODNIKÓW I ŁĄCZNICIELI DZIAŁEK
SĄSIADUJĄCYCH BEZPOŚREDNIO Z NIEJ WYSTYCJA

WYKŁADZISTA GRODKOWA
49-200 Giodków, ul. Warszawska 29

[illegible]

7. up. BUKMISTVA

Waldemar Wójcicki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Stwierdza się zgodność treści z
oryginałem.

Data 2005-2006

Wiesław Ryszard Borowski
Zaręba ul. Wesola 10, 59-800 Lubiąż
tel. 0-600-317-589 tel/fax 0-757-248-267

NIP 613-105-60-04 Regon 230875039
e-mail: elwibor@wp.pl

Investor	GMINA GRODKÓW ul. Warszawska 29, 49-200 Grodzków		
Nazwa i adres obiektu	BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ KABLOWEJ NN 0,4KV OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI JESZCZÓŁE DZ. NR 196/1, 217, 218, OBRĘB 0053		
Przedmiot rysunku	Projekt zagospodarowania terenu.		
Projektant	inż. Wiesław Borowski	upr. nr 44/98/G, DOŚ/01/03/01 spec. instal.-elektr.	Skala: 1:500
Wydawca	mgr inż. Joachim Borowski	upr. nr 223/90/PW, WK/P/IE/163/02 spec. instal.-elektr.	Data: 05.2022 Rys. nr 2/E











UWAGI DOTYCZĄCE UŁOŻENIA KABLA


- W przypadku zbierania linii skrzyżowanie linii kablowych z innymi słupkami nie odległość mniejszą niż 0,5 m / pod drogami prowadzić w rurach ochronnych typu DUK 11 75 lub 110
- Praca ziemie prowadzić ręcznie po zawiadomieniu / nadzorem właścicieli urządzeń naziemnych / podziemnych
- Układanie kabli ziemnego przeprowadzić zgodnie z przepisami.

WSPÓŁRZEDNE PUNKTÓW

13 6446784.4023 5619519.9165
14 6446783.2873 5619520.9346
15 6446770.1195 5619503.1309
16 6446754.9798 5619492.7208
17 6446744.4823 5619485.7935
18 6446738.3384 5619479.1767
19 6446727.2800 5619464.4350
20 6446700.8944 5619433.9067
21 6446686.8752 5619418.1192
22 6446676.8920 5619426.9607
23 6446648.2492 5619454.0111
24 6446618.7351 5619481.2441
25 6446588.0376 5619507.1390
26 6446557.6763 5619532.9556
27 6446553.2045 5619537.1111
28 6446541.7193 5619544.8127
29 6446524.9887 5619555.8077
30 6446510.9010 5619566.2644
31 6446494.0905 5619580.7417

LE GENDRE

	Numery działek
	Projektowany kabel YAKXS 4x35 mm ² +Fe2n3x3 mm + DVR475mm
	Rura ochronna DWK6110 lub SFS6110
	Projekowany słup oświetleniowy z oprawką oświetleniową LED
	Numer obwodu i słupa oświetleniowego
	Zakres opracowania
	Granice działek
	Szafka oświetleniowa SO-1
	Złącze kablowe wg. opracowania przez TAURON Dystybuacja S.A.
	Istniejący słup oświetleniowy



LEGENDA

	Numer dzialek
	Projektowany kabel YAKXS 4x35 mm ² + FeZn30x3 mm + DVRØ75mm
	Rura ochronna DWØ110 lub SPSØ110
	Projektowany słup oświetleniowy z oprawą oświetleniową LED
	Numer obwodu i słupa oświetleniowego
	Zakres opracowania
	Granice działek
	Szafka oświetleniowa SO-1
	Złącze kablowe wg. opracowania przez TAURON Dystrybucja S.A.
	Istniejący słup oświetleniowy

WŁADYSŁAW RYSZARD BOROWSKI
mgr inż. Władysław Ryszard Borowski
50-100 Lublin, ul. Wesoła 10
Reg. Nr 11111/106.00-04
Data 20.05.2022
Stwierdza się zgodność treści z oryginałem.

Władysław Ryszard Borowski
ul. Wesoła 10, 50-100 Lublin
tel. 600-317-389, tel/fax 6-757-246-267
e-mail: elwbor@wp.pl
NIP 613-103-60-04 Regon 230875039

Investor	GMINA GRODKÓW ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków
Nazwa i adres obiektu	BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ KABLOWEJ NN 0,4KV OŚWIEJLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI JESZKOTLE DZ. NR 192, 194/2 OBRĘB 0053
Przedmiot rysunku	Projekt zagospodarowania terenu.
Projektant	inż. Wiesław Borowski
Wzrost	198.01
Waga	166.98
Skala:	1:500
Data:	06.2022
Rys. nr	3/E
Wzrost	198.01
Waga	166.98
Skala:	1:500
Data:	06.2022
Rys. nr	3/E

UWAGI DOTYCZĄCE UŁOŻENIA KABLA
- W przypadku zbliżenia lub skrzyżowania linii kablowych z innymi sieciami na odległość mniejszą niż 0,5 m i pod drogami prowadzić w rurach ochronnych typu DWK fi 75 lub 110
- Prace ziemne prowadzić zgodnie z załącznikami i nadzorem właściwych urzędów nadzoru i podziemnych
- Układanie kabla ziemnego przeprowadzić zgodnie z przepisami.

2. Del 20.07.2022

Waldemar Wólcicki
ZASTĘPCA BURMISTRZA



32 6446481.8694 5619884.2608
33 6446474.4749 5619890.1005
34 6446480.1904 5619896.5751
35 6446489.2296 5619907.6424
36 6446495.0541 5619915.7033
37 6446497.0313 5619920.7355
38 6446500.0464 5619927.8907
39 6446503.2495 5619948.6318
40 6446503.3948 5619953.8825
41 6446501.5566 5619960.3327
42 6446498.1238 5619975.9002
43 6446497.4381 5619976.6288
44 6446497.5023 5619978.3217
45 6446491.8887 5619999.1695
46 6446491.1087 5620003.4039
47 6446478.6806 5620033.1625
48 6446477.1139 5620036.9669
49 6446476.4241 5620038.2539
50 6446446.2146 5620061.1020
51 6446414.6058 5620085.5249
52 6446412.3814 5620087.3562
53 6446380.4218 5620105.9865
54 6446346.7552 5620127.5258

UWAGI DOTYCZĄCE UKŁADANIA KABLA
W przypadku zbliżenia lub skrzyżowania linii kablowych z innymi sieciami na odległość mniejszą niż 0,5 m, pod drogami prowadzić w rurach osłonowych typu DUK 175 lub 110.
Prace ziemne prowadzić jedynie po zawiadomieniu i nadzorem właściwej służby nadzornych i podziemnych.
Układanie kabla ziemnego przeprowadzić zgodnie z przepisami.

	Numery działek
	Projektowany kabel YAKXS 4x + FeZn30x3 mm + DVP8/5mm
	Rura ochronna DWK4110 lub SPS4110
	Projektowany słup oświetleniowy z oprawą oświetleniową LED
	Numer obwodu i słupa oświetleniowego
	Zakres opracowania
	Granice działek.
	Szafka oświetleniowa SO-1
	Złącze kablowe wg. opracowania przez TAURON Dystybucja S.A.
	Istniejący słup oświetleniowy.

WOLFE

Reg. 1.101-1

Stwierdza się zgodność treści z
oryginałem.

Data 20.05.2022

Wiesław Ryszard Borowski
Zaręba ul. Wesola 10, 59-800 Luban
tel. 0-600-317-589 tel/fax 0-757-248-267

VIP 613-105-60-04 Regon 230875030
e-mail: elwibor@wp.pl

Investor	GMINA GRODKÓW ul. Warszawska 29, 49-200 Grodzisk		
Nazwa i adres obiektu	BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ KABLOWEJ NN 0,4kV OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI JESZKOTŁE DZ. NR 201, 203, OGBE/0053		
Przedmiot rysunku	Projekt zagospodarowania terenu.		
Projektant	inż. Wiesław Borowski	upr. nr 44/98/JG, DOŚ/JE/013001 spec. instal.-elektr.	Skala: 1:1000
Wydawca	mgr inż. Joachim Borowski	upr. nr 223/90/PW, WK/P/JE/163/02 spec. instal.-elektr.	Data: 06.2022 Rys. nr 4/E