


Długość wykopu pod kabel - 224 mb
Długość kabla z wejściem na słup - 270 mb

Wiesław Ryszard Borowski
Zareba ul. Wesoła 10, 59-800 Lubiąż
tel. 0-600-317-589 tel/fax 0-757-248-267

e-mail: elwibor@wp.pl
NIP 613-105-60-04 Regon 230875039

Inwestor	GMINA GRODKÓW ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków			
Nazwa i adres obiektu	BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ KABLOWEJ NN 0,4KV OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI SULISŁAW DZ. NR 10, 133 OBRĘB 0067			
Przedmiot rysunku	Schemat jenokreskowy.			
Projektant	inż. Wiesław Borowski	upr. nr 44/98/JG, DOŚ/IE/0152/01 spec. instal.-elektr.		Skala: 1:500
Sprawdzający	mgr inż. Joachim Borowski	upr. nr 223/90/PW, WKP/IE/7163/02 spec. instal.-elektr.		Data: 09.2022
				Rys. nr 2/E