

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

Gazownia w Krynicy
ul. Stara Droga 30, 33-380
Krynica-Zdrój
tel. 12 628 19 46, 12 628 19 43
gazownia.krynica-zdrój@psgaz.pl

Miasto i Gmina Uzdrowska Muszyna
33-370 Muszyna, ul. Rynek 31

Pełnomocnik:
Aleksandra Natanek Pracownia Projektowa
33-370 Muszyna, Żłockie 48
NIP: 734-338-23-58

Wasz znak:

Krynica Zdrój, 22.06.2021


Nasz znak: PSG.KR.0060.076.764. 22. 21

Dot.: uzgodnienia inwestycji: Przebudowa i rozbudowa części gastronomicznej w budynku szkoły podstawowej w m. Powroźnik na dz. 111/2 gm. Muszyna.

Gazownia w Krynicy uzgadnia dla w/w zadania lokalizację projektowanych schodów zewnętrznych stalowych z wypełnieniem krat pomostowych na fundamencie żelbetowym punktowym na dz. nr 111/2 w miejscowości Powroźnik gm. Muszyna z następującymi uwagami:

1. Rozpoczęcie prac zgłosić pisemnie w Gazowni w Krynicy z 7- dniowym wyprzedzeniem,
2. Tyczenie projektowanych fundamentów schodów wykonać w obecności przedstawiciela Gazowni w Krynicy,
3. Ewentualne prace ziemne w strefie ochronnej gazociągu wykonywać ręcznie i pod nadzorem przedstawiciela Gazowni w Krynicy,
4. Nakrycie nad gazociągami zachować w przedziale 0,8m – 1,2 m, nawierzchnia nad gazociągami oraz w strefie kontrolowanej gazociągu DN20stal musi być wykonana z elementów łatwo rozbieralnych np. kostka brukowa itp.
5. Za ewentualne uszkodzenie gazociągu odpowiada inwestor budowy lub wykonawca prac,
6. Wszystkie koszty związane z w/w. inwestycją ponosi inwestor budowy lub wykonawca prac.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Gazownia w Krynicy-Zdroju

Leszek Motyka

Otrzymują:

1x Adresat

1x Pełnomocnik

1x a/a

Nr sprawy/znak PSG.VR.0060.076.764.

LzN

gasoline 2/2 power

KRYNICK

/miejscowoscy

/podpis i pieczęć inna/

111/13

ч.к.р.

1 mb.

chmb.

e

BI

FUNDAMENT SCHODÓW
ZEWNĘTRZNYCH

PM5

III/20

III/2

Л.КР.

Tk

117/3

TD(6)

81.3.

18121

1 mb.

110

482J