

PYTANIA I ODPOWIEDZI część II

Akademia Nauk Stosowanych w Koninie zawiadamia, iż w postępowaniu na zadanie pn.: "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku dydaktycznym ANS w Koninie przy ul. Wyszyńskiego 3c" prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp wpłynęły kolejne zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na przysłane zapytania.

Pytanie 7:

Jeżeli inwenter posiada zintegrowane zabezpieczenie przepięciowe DC typu 2, czy dozwolone będzie zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń 1+2 dla wejść A i B inwentera ?

Odpowiedź:

Dopuszcza się zastosowanie zabezpieczeń DC Typ 1+2 w zewnętrznej skrzynce przy inwerterze.