



Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3
Im. Marii Grzegorzewskiej w Bydgoszczy
85-201 Bydgoszcz, ul. Graniczna 12



TEL./FAX. (052) 322-34-71
E-MAIL.sosw3@edu.bydgoszcz.pl

Bydgoszcz, 29 października 2021 r.

Nr postępowania: SOSW3.261.1.1.2021

Nazwa postępowania: **WYKONANIE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM NR 3 W BYDGOSZCZY – I ETAP**

Na podstawie art. 278 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie wykonawcy:

Pytanie:

„1. prosimy o podanie podstawy prawnej żądania przez zamawiającego od wykonawcy przedłożenia „zatwierdzonego przez właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej, prawidłowo funkcjonującego, bezusterkowego, wolnego od wykrytych wad, kompletnego, przedmiotu zamówienia, w pełnym zakresie objętym umową”. W przypadku braku podstawy prawnej prosimy o wykreślenie zapisu par. 3 ust. 2 pkt 3 oraz par. 9 ust. 7 pkt 2 wzoru umowy (zał. nr 3 do SWZ).”

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zadanie inwestycyjne: „Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy – I Etap jest realizowane na podstawie postanowień Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu w celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego uczniom naszej placówki i w związku z tym zarówno przedmiot zamówienia, jak też jego późniejsza eksploatacja, znajdują się w zakresie kompetencji i nadzoru właściwych organów Państwowej Straży Pożarnej.

W celu uniknięcia wątpliwości i różnic interpretacyjnych ze strony wykonawców, Zamawiający pozytywnie odnosi się do prośby wykonawcy i dokonuje następujących korekt w załączniku nr 3 do SWZ – wzór umowy:

1) w par. 3 ust. 2 pkt 3 skreśla się słowa: „zatwierdzonego przez właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej i wskazanego przez Zamawiającego inspektora nadzoru”, w związku z tym par. 3 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Warunkami uznania, że zamówienie zostało wykonane, są:

- 1) prawidłowe i pełne wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z umową,**
- 2) skuteczne włączenie systemu sygnalizacji pożaru wykonanego w obiekcie Zamawiającego, do stacji odbiorczej alarmów pożarowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy,**
- 3) przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo funkcjonującego, bezusterkowego, wolnego od wykrytych wad, kompletnego, przedmiotu zamówienia, w pełnym zakresie objętym umową,**
- 4) dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, potwierdzone w protokole odbioru.”**

2) w par. 9 ust. 7 wykreśla się pkt 2 o treści „potwierdzenie prawidłowego wykonania przedmiotu umowy przez Państwową Straż Pożarną”, w związku z tym par. 9 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Niezależnie od konieczności spełnienia innych warunków umowy, Zamawiający wymaga przekazania nie później, niż w dniu odbioru dokumentów wymaganych przepisami, postanowieniami zawartymi Specyfikacji warunków zamówienia oraz załącznikach do specyfikacji i załącznikach do umowy (w przypadku kopii wszystkie kopie winny być uwierzytelnione przez kierownika robót), w tym:

- 1) oświadczenie kierownika robót o zakończeniu prac;**
- 2) dokument gwarancyjny;**
- 3) książka serwisowa,**
- 4) deklaracje właściwości użytkowych lub deklaracje zgodności na wbudowane materiały i certyfikaty i atesty na zabudowane materiały;**
- 5) instrukcje eksploatacji systemu sygnalizacji pożaru (w języku polskim),**
- 6) kopię umowy zawartej przez Wykonawcę z firmą odpowiedzialną za serwis i konserwację Systemu sygnalizacji pożaru w siedzibie Zamawiającego w okresie gwarancji i rękojmi w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie realizował tych czynności we własnym zakresie.”**

Pozostałe zapisy wzoru umowy – załącznika nr 3 do SWZ nie ulegają zmianie. Powyższe korekty nie zmieniają istoty przedmiotu zamówienia, jak też warunków dokonania odbioru zamówienia przez Zamawiającego.