

Ostrołęka, dnia 01.08.2023 r.

Wykonawcy

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „**Bieżąca konserwacja urządzeń oświetlenia dróg i innych terenów publicznych na terenie Miasta Ostrołęki na lata 2023-2024**” prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp).

Zamawiający: Miasto Ostrołęka, działając na podstawie art. 284 ust. 6 i 286 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom wyjaśnienie i zmianę treści specyfikacji warunków zamówienia.

TREŚĆ PYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI:

Pytanie nr 1


Czy Zamawiający mógłby wyjaśnić co rozumie pod pojęciem "skuteczności zerowania" z poz. 9? Czy chodzi o pomiar impedancji pętli zwarcia? Pomiar impedancji pętli zwarcia zawiera się w poz.10.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 1b do SWZ – zestawienie robót, poprzez wykreślenie pozycji 9. W załączeniu przekazuje skorygowany załącznik.

Pozostałe warunki specyfikacji warunków zamówienia nie ulegają zmianie.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1b do SWZ – zestawienie robót

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Anna Gołowska
Wiceprezydent Miasta