

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego TI.261.20.2025

Częstochowa, dnia 28.03.2025.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dostępem nieograniczonym na sprzedaż i dostawę materiałów eksploatacyjnych do renowacji sieci kanalizacyjnej

Działając zgodnie z art. 36 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 27.03.2025r. ws. zmiany warunków udziału w postępowaniu pragniemy podkreślić, że jako profesjonalny dostawca materiałów całkowicie rozumiemy posiadane przez Zamawiającego urządzenia i technologie i nie wnosimy o zmianę w zakresie planowanych dostaw.

Jednakże celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu i złożenia oferty, dostawca musi posiadać referencje wskazujące m.in. tak szczegółowy zapis jak „(o czasie rozpoczęcia reakcji żelowania nie mniejszym niż 180 min i stosunku mieszania składników 100:28)”. Ponieważ zapis taki nie jest stosowany standardowo w protokołach odbioru dostaw czy referencjach za wykonane dostawy, wprost ograniczy on konkurencję uniemożliwiając Zamawiającemu otrzymanie innych korzystnych cenowo ofert.

W związku z powyższym jeszcze raz wnosimy o zmianę dotychczasowego zapisu SWZ i zamianę na następujący:

„że w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) wykonały należycie dostawy materiałów do renowacji sieci kanalizacyjnych, tj. żywicy epoksydowej z utwardzaczem w ilości łącznie nie mniej niż 7000 kg, rękawów filcowych zgrzewanych, pokrytych powłoką PU, PE, PP nałożoną metodą ekstruzji (czyli poprzez nałożenie PU, PP, PE w postaci płynnej w taki sposób aby doszło do powierzchniowego wniknięcia poliuretanu we włókna poliestrowe filcu) w ilości nie mniej niż 1000 m”.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia zapisy SWZ.

Rozdział V pkt 1d otrzymuje brzmienie: „zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) wykonały należycie dostawy materiałów do renowacji sieci kanalizacyjnych, oferowanej żywicy epoksydowej z utwardzaczem w ilości łącznie nie mniej niż 7000 kg oraz oferowanych rękawów filcowych zgrzewanych w ilości nie mniej niż 1000 m. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będą łączne zdolności techniczne lub zawodowe - w tym celu Wykonawcy składający ofertę wspólną przedkładają jeden wspólny wykaz dostaw oraz dowody, że dostawy te zostały wykonane należycie.”

Ponadto Zamawiający informuje, że posiada urządzenia o stałym ustawieniu mieszania stosunku żywicy do utwardzacza 100:28. Zamawiający zmienia zapisy Rozdziału V pkt 4f, który otrzymuje brzmienie: „W celu potwierdzenia że oferowane wyroby spełniają wymagania Zamawiającego Wykonawca winien do oferty załączyć:

- kartę charakterystyki, symbol i producent oferowanej żywicy;
- kartę charakterystyki, symbol i producent oferowanego utwardzacza;
- oświadczenie Wykonawcy o prawidłowym przebiegu procesu utwardzania przy zachowaniu stosunku żywicy do utwardzacza 100:28;
- symbol i producent oferowanego rękawa.

Kierownik
Działu Inwestycji
Marek Jolczyk



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.800,00zł., pokryty w całości.
www.pwtk.czest.pl; e-mail: poczta@pwtk.czest.pl



[Handwritten signature]