

Rawa Mazowiecka, dnia 05.02.2025 r.

Znak: RPI.271.5.2025

Do wiadomości

- wszyscy uczestnicy

WYJAŚNIENIA (nr 5) ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ

Zamawiający, w nawiązaniu do treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) pn.: „**Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 3 w Rawie Mazowieckiej**” udziela wyjaśnień na zadane pytania:

Pytanie nr 1:

„Dzień dobry, czy Zamawiający dopuści zakup i dostawę urządzeń równoważnych do tych przedstawionych w projekcie? Czy dopuszczalna jest zmiana specyfikacji materiałowej np. z konstrukcji drewnianej na stalową? Jaki jest dopuszczalny max procent odchyłki (+/-) od podanych w dokumentacji projektowej wymiarów poszczególnych urządzeń zabawowych?”

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że warunki dopuszczenia ofert równoważnych zostały opisane w pkt rozdziale IV pkt 4 SWZ. Niedopuszczalnym jest wprowadzanie zmian materiałowych (tak jak przytoczona zmiana z konstrukcji drewnianej na stalową). Zgodnie z zapisami pkt 3.2 dokumentacji projektowej (część opisowa) dopuszcza się rozbieżność wymiarów urządzeń i stref bezpieczeństwa w tolerancji +/- 2%.


BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Piotr Irla