



Gmina Czastary
Urząd Gminy w Czastarach

98-410 Czastary, ul. Wolności 29, woj. łódzkie
Numer telefonu: (62) 784-31-11, numer faksu: (62) 784-31-91,
www.czastary.pl, e-mail: ug@czastary.pl

Czastary, 30 kwietnia 2024 r.

ITOŚ.271.3.2.2024

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

**Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:
Cyberbezpieczny samorząd – poprawa bezpieczeństwa - obszar techniczny -
agregat zasilający**

Zamawiający informuje, iż wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej „PZP”, Zamawiający przedkłada treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający akceptuje wykonanie podłoża z płyty drogowych?

Odpowiedź:

Nie dopuszczamy podłoża z płyt drogowych.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający posiada ogólny schemat działania SZR-ów?

Odpowiedź:

Nie posiadamy ogólnego schematu działania SZR-ów.

Pytanie nr 3:

Jak jest odległość między miejscem posadowienia agregatu a rozdzielnią główną (szafy SZR)?

Odpowiedź:

Maksymalnie do 15 m.

Pytanie nr 4:

Ze względu na majówkę proszę o zmianę terminu składania ofert do dnia 15.05.2024.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

Pytanie nr 5:

Dlaczego są trzy sekcje w SZR-rze? Czy to są 3 źródła zasilania (dwie sieci i agregat), czy dwa źródła i sprzętło?

Odpowiedź:

Ponieważ są 3 obiekty do zasilania.

Pytanie nr 6:

Potrzebna jest tabela łączy tego SZR-a.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 7:

Jaka będzie odległość między szafa SZR a agregatem?

Odpowiedź:

Odległość do ustalenia podczas montażu.