



**POLSKI
ŁAD**



Brańsk, dnia 20.03.2023 r.

**Miasto Brańsk
ul. Rynek 8
17-120 Brańsk**

GKM.271.1.2023

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający udostępniła treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie 1:

Zgodnie z załączonym przedmiarem robót pkt. 2.2. należy wykonać wymianę witryny okiennej hali sportowej. Prosimy o przesłanie szczegółowego opisu, rysunków oraz wymiarów witryny, których brak jest w udostępnionej dokumentacji.

Odpowiedź:

W załączniku szkice i parametry witryny do hali sportowej.

Pytanie 2:

W projekcie elektrycznym jest mowa o położeniu nowego okablowania do oświetlenia i ukrycie w tynku poprzez bruzdowanie. Prosimy o doprecyzowanie w jaki sposób wykończyć ściany po położeniu kabli tzn. czy ściany należy zagipsować i pomalować? Jeśli tak prosimy o podanie jaką powierzchnię (m² lub mb) należy pomalować po zakończeniu prac elektrycznych?

Odpowiedź:

W kosztorysie elektrycznym w pozycji 50 wyszczególniono roboty związane z wykonaniem zapraw bruzd po ułożonym okablowaniu elektrycznym.

Na tym etapie nie przewiduje się malowania czy też gruntownych napraw całych powierzchni ścian i sufitów.

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski