

Golczewo, 22.11.2022 r.

ZZF.271.15.15.2022

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu o sygn.
ZZF.271.15.2022

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci wodociągowej Kłodzino - Drzewica wraz z modernizacją SUW Kłęby oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 9 Maja w Golczewie”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Golczewo, przekazuje treść wniosku o wyjaśnienie treści SWZ złożonego dnia 21.11.2022 r. oraz udzielone wyjaśnienie.

Pytanie

Czy pod istniejącą nawierzchnią asfaltową jest istniejąca konstrukcja z tłucznią i czy Zamawiający dopuszcza wbudowanie istniejącej konstrukcji jako podbudowy? 2. Pomiędzy studnią S4-S5 występuje nawierzchnia szutrowa z frezowiny asfaltowej lub wyrównanie szutrem istniejącego asfaltu. Czy Zamawiający dopuszcza odtworzenie z materiału istniejącego? 3. Czy zostały wydane warunki odtworzenia nawierzchni na drodze gminnej jak w przypadku dróg powiatowych, gdzie określono warunki odtworzenia. 4. W przedmiarze robót jako ilość odtworzeń określono długość 550 m2 o szerokości 1m i grubości 0,1m. Nie zastosowano poszerzeń na obiekty studni oraz przyłączy.

Odpowiedź

Odtworzenie nawierzchni bitumicznej ma polegać na wykonaniu przekroju drogowego.

Należy wykonać konstrukcję drogi z następujących warstw:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego aC 11S 50/70 grubości 4 cm,
- warstwa wiążąca AC 16W 50/70 grubości 8 cm (KR3-KR4),
- kruszywo naturalne frakcji 0-31 mm grubości 20 cm,
- warstwa gruntu – cementu $R_m=2,5$ MPa grubości 20 cm.

Zamawiający dopuszcza użycie materiału z rozbiórki tj. kruszywa naturalnego lub łamanego.

Kierownik Zamawiającego:
Maciej Zieliński – Burmistrz Golczewa