

**Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki  
Ciepłej Sp. z o.o. w Kielcach  
Ul. Poleska 37, 25-325 Kielce**

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.05.2023r., Miejski Zarząd Dróg w Kielcach podaje warunki odtworzenia pasa drogowego placu Niepodległości w Kielcach dz. nr ewidencyjny 2/24, 2/25, 2/26, 2/27 obręb 0016, w związku z planowaną budową sieci ciepłowniczej, wg lokalizacji przedstawionej na załączonej mapie:

1. Wykopy należy zasypać piaskiem z zagęszczeniem warstwami gr. max 30 cm do uzyskania poniżej głębokości 1,2 m wskaźnika zagęszczenia  $I_s=0,97$ , a do głębokości 1,2 m wskaźnika zagęszczenia  $I_s=1,00$  w jezdni,  $I_s=0,98$  w chodniku.
2. Prawidłowość zagęszczenia należy udokumentować poprzez przedstawienie do odbioru wyników badań laboratoryjnych wskaźnika zagęszczenia.
3. Jezdnię placu Niepodległości i chodnik z elementów granitowych odtworzyć z zachowaniem równości i spadków wykonując konstrukcję:
  - warstwa ścieralna z elementów granitowych
  - podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
  - podbudowa z betonu C16/20 gr. 20cm
  - podbudowa z warstwy stabilizacji 5/6 MPa gr. 25cmWbudowane elementy nie mogą być zniszczone ani uszkodzone (płyty, krawężniki, obrzeża). Szczeliny należy wypełnić masą szybkowiązującą.
4. Na czas realizacji robót należy ustawić oznakowanie zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.
5. Wykonawca robót winien przywrócić komplet oznakowania stałej organizacji ruchu równocześnie z likwidacją oznakowania na czas robót.
6. Przed przystąpieniem do robót należy złożyć do naszego Zarządu wniosek o zajęcie pasa drogowego wraz z niezbędnymi dokumentami w celu uzyskania stosownej decyzji.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Utrzymania  
mgr inż. Jarosław Sobóń