

**Znak sprawy RIRG.271.2.2024**

**- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu -**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 na zadanie pod nazwą: „**Budowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w Gródku**”.

**A.** Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający, przekazuje treść zapytania dotyczącego treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzieloną odpowiedzią.**

**Pytanie z dnia: 10.05.2024 r.**

### **Pytanie**

Prosimy o podanie specyfikacji technicznej, rysunku lub parametrów jakie powinny spełniać elementy małej architektury (ławki, śmietniki wiaty przystankowe).

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

#### ***Wymagania dla ławek:***

- wymiary: min. 162 x 43 x 78 cm (szerokość ławki x wysokość siedziska x wysokość oparcia)
- konstrukcja podstawy: min. rury stalowe fi50, cynkowane, malowane proszkowo - kolorystyka według palety RAL
- elementy drewniane: drewno świerkowe (kolor palisander)
- prefabrykowane fundamenty betonowe

#### ***Wymagania dla śmietników:***

- wymiary: min. 85 x 39 cm (wysokość x średnica)
- pojemność: min. 35 L
- konstrukcja: stalowo-żeliwna malowana proszkowo - kolorystyka według palety RAL
- elementy drewniane: drewno świerkowe (kolor palisander)
- dodatkowe wyposażenie: wkład z popielnicą, rączka do wyciągania
- prefabrykowane fundamenty betonowe

#### ***Wymagania dla wiaty przystankowej:***

- wymiary: min. 310x130x240 cm (długość x głębokość x wysokość)
- ściany: cała konstrukcja wykonana z blachy ocynkowanej lakierowanej, w bocznej ścianie wbudowana szyba hartowana o grubości 8 mm
- dach: płaski wykonany z blachy ocynkowanej
- wyposażenie: ławka, tabliczka na rozkład jazdy, kosz na śmieci
- prefabrykowane fundamenty betonowe

B. Zamawiający informuje, że powyższe pytanie wraz z odpowiedzią na nie oraz zmiany SWZ stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

C. Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia w dniu 13-05-2024 r. treść SWZ poprzez **przedłużenie terminu składania, otwarcia i związania ofertą**, tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale XVI, XVII i XVIII SWZ, a mianowicie:

**w rozdziale XVI pkt 1 SWZ przed zmianą jest:**

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. do dnia 13.06.2024 roku.

**w rozdziale XVI pkt 1 SWZ po zmianie jest:**

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. **do dnia 18.06.2024 roku.**

**w rozdziale XVII pkt 1 SWZ przed zmianą jest:**

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/919848> do dnia 15.05.2024 roku do godziny 09.00.

**w rozdziale XVII pkt 1 SWZ po zmianie jest:**

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/919848> **do dnia 20.05.2024 roku do godziny 09.00.**

**w rozdziale XVIII pkt 1 SWZ przed zmianą jest:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2024 roku o godz. 09.10

**w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:**

Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 20.05.2024 roku o godz. 09.10**

D. Dodatkowo Zamawiający informuje, o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2024/BZP 00299908/01 z dnia 24-04-2024 r. w sekcji VIII – procedura.

*Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 13-05-2024 r. w BZP.*

*W załączeniu:*

1) *Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 2024-05-13*

**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian**

  
Wójt Gminy  
/-/ Marian Krywald