

TSK

FR303 63A  
P304-63A 300mA

L1, L2, L3, 230/400V 50Hz

N

PE

N

PE

P312 B16A 30mA

P312 B16A 30mA

P312 B16A 30mA

P312 B16A 30mA

P312 B16A 30mA

P312 B16A 30mA

P344 B16A 30mA

P312 B16A 30mA

P344 B16A 30mA

P312 B16A 30mA

P344 B16A 30mA

P312 B16A 30mA

P344 B16A 30mA

P312 B16A 30mA

P312 B16A 30mA

P312 B16A 30mA

P312 B16A 30mA

Gniazda wtyczkowe

YDYp 3x2,5 mm2

Gniazda wtyczkowe

YDYp 3x2,5 mm2

Gniazda wtyczkowe

YDYp 3x2,5 mm2

Gniazda wtyczkowe

YDYp 3x2,5 mm2

Gniazda wtyczkowe

YDYp 3x2,5 mm2

Gniazda wtyczkowe

YDYp 3x2,5 mm2

Gniazda wtyczkowe

YDYp 3x2,5 mm2

Gniazda wtyczkowe

YDYp 3x2,5 mm2

Gniazda wtyczkowe

YDYp 3x2,5 mm2

Gniazda wtyczkowe

YDYp 3x2,5 mm2

Gniazda wtyczkowe

YDYp 3x2,5 mm2

Gniazda wtyczkowe

YDYp 3x2,5 mm2

Gniazda wtyczkowe

YDYp 3x2,5 mm2

Gniazda wtyczkowe

YDYp 3x2,5 mm2

Gniazda wtyczkowe

YDYp 3x2,5 mm2

Gniazda wtyczkowe

YDYp 3x2,5 mm2

OCHRONNIKI  
PRZECIWPRIĘCIOWE  
kl.C

Kabel YDY 5x10mm2  
do rozdzielni RG

#### UWAGI:

- 1.Ochrona przeciwporażeniowa w instalacji TN-S samoczynne wyłączanie zasilania realizowane za pomocą wyłączników nadmiarowo-prądowych,wyłączników różnicowo-prądowych.
- 2.Po wykonaniu prac - wykonać właściwe pomiary sprawdzające skuteczność ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancję izolacji przewodów.
- 3.Przewody neutralne stosować w izolacji koloru niebieskiego, przewody ochronne należy stosować w izolacji koloru żółto -zielonego.
- 4.Prace montażowe mogą wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.



Biuo Projektów  
ART-PROJEKT  
Spółka z o.o.  
ul. Partyzantów 5  
73-110 Stargard  
tel./fax (091) 573-07-24  
www.art-projekt.com.pl

RYSUNEK	Schemat strukturalny rozdzielni TSK	RYS. NR E11
TEMAT	BUDYNEK PRZEZNACZONY NA USŁUGI OŚWIATOWE, Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBEJMUJĄCYM PLAC ZABAW, WIATĘ ŚMIETNIKOWĄ, PARKING I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ.	SKALA
ADRES:	dz. nr 28/8, 326/6; 29/8 obręb numer 19; ul. Twardowskiego; 73-110 Stargard, województwo zachodniopomorskie, gmina stargard	DATA 03.2017
INWESTOR:	Urząd Miasta Stargard, ul. Czarnieckiego 17; 73-110 Stargard	
PROJEKTOWAŁ:	inż.RYSZARD MADEJSKI upr. nr ZAP/0160/PWOE/05	
OPRACOWAŁ:	mgr inż.PAWEŁ MADEJSKI	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż.WITOLD CHREPTOWICZ upr. nr 17/Sz/89	
Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim		