
DW411
GŁUCHOŁAZY
2+200
2+300
RIVb
RIVb
200.3
200.7
200.7
proj. 2 x SRS160, l = 2 x 7m
istn. linia kablowa SN 3 x YHAKXS 1x120
do demontażu l = 25m
Proj. mufa przelotowa M2.1
typu: CHMP(H)SV 3-1 24kV 95-240
proj. A160PS, l = 8m
Proj. mufa przelotowa M2.2
typu: CHMP(H)SV 3-1 24kV 95-240
Proj. linia kablowa SN
XRUHAKXS 3x1x120/25 12/20kV
l = 25 (34)m, rel. M2.1 - M2.2
PZ: 2+174.34
L=220.828
PZ: 0+719.78
L=206.246
0+700
INDYWIDUALNY
2+218,10
przepust HDPE ø600, l=10,8 m
199.5
199.5


DW411
NYSA
N
2+400
2+500
1+000
+900
Proj. mufa przelotowa M3.1
typu: CHMP(H)SV 3-1 24kV 95-240
proj. A160PS, l = 8m
proj. 2 x SRS160, l = 2 x 8m
Proj. linia kablowa SN
3 x XRUHAKXS 1x120/25 12/20kV
l = 368 (390)m, rel. M3.1 - M3.2
istn. linia kablowa SN 3 x YHAKXS 1x120
do demnotażu l = 368m
proj. A160PS, l = 8m
proj.
ZJAZD INDYWIDUALNY
2+384,50
L=112.758
PZ: 0+926.03
przepust HDPE ø600, L=11,0 m
L=547.347
PZ: 2+395.17
PRZESTAWIONE KRZYŻA
KRZYŻ
PROPONOWANA NOWA LOKALIZACJA PRZESTAWIANEGO
ZJAZD PUBLICZNY
2+500,50
PZ: 1+038.79
L=160.367
przepust HDPE ø600, L=11,9 m
Gminna droga wewnętrzna
L-z-RIVa
W
RIVb
9/4
9/10
9/6
9/22
dr
35
50


201.5
201.6
201.5
201.4
201.6
210.8
RIVd
62
202.3
2+600
PZ. 1+199.15
L=154.943
2+700
2 x SRS160, l = 2 x 9m
Proj. linia kablowa SN
XRUHAKXS3x 1x120/25 12/20kV
l = 368 (390)m, rel. M3.1 - M3.2
istn. linia kablowa SN 3 x YHAKXS 1x120
do demontażu l = 368m
proj. 2 x SRS 160, l = 2 x 9m
proj. A160PS, l = 8m
1+200
2+667,60
WIDUALNY
rzepust HDPE ø600, L=11,0 m
Proj. linia kablowa SN
XRUHAKXS 3x1x120/25 12/20kV
l = 368 (390)m, rel. M3.1 - M3.2
201.3
201.4
201.5
201.3
201.3


2+800
1+300
Proj. mufa przelotowa M3.2
typu: CHMP(H)SV 3-1 24kV 95-240
istn. linia kablowa SN 3 x YHAKXS 1x120
istn. linia kablowa SN 3 x YHAKXS 1x120

LEGENDA / UWAGI:

1. Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.

Projektowane urządzenia wg. niniejszego opracowania:

◆	Proj. mufa kablowa SN
×	Proj. demontaż
—·-—	Proj. linia kablowa sieci SN
▭	Proj. rura ochronna do zabezpieczenia sieci kablowej

P.H.U. "ARCUS 2"

Tadeusz Hoszowski

40-599 Katowice
ul. Żeliwna 36

INWESTOR:
Zarząd Województwa Opolskiego
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole

ZADANIE:
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 411
na odcinku Nysa - Podkamień

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA: ELEKTROENELEKTRYCZNA

TYTUŁ RYSUNKU:
PLAN SYTUACYJNY
Przebudowa i zabezpieczenie sieci SN

RYSUNEK NR: EN 2.2

PROJEKTANT:	MGR INŻ. MICHAŁ ŻARNOTAL	UPR.PROJ. SLK/2013POOE/07	SKALA: 1:500
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. KRZYSZTOF NOWAK	UPR.BUD. UW-136/82	DATA: lipiec 2021
AUTOR OPRACOWANIA:	MGR INŻ. KAROL ŻARNOTAL		