



# GMINA WYRZYSK

## URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU

Wyrzysk ul. Bydgoska 29  
tel. (67) 286-24-00, fax. (67) 286-26-26  
e-mail: [urząd@wyrzysk.pl](mailto:urząd@wyrzysk.pl)

Wyrzysk, dnia 17 maja 2024 r.

Nr postępowania: ZPU.271.12.2024

### **Do wszystkich Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie podstawowym w rozumieniu art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) (zwana dalej „p.z.p.”), pn. „**Budowa skateparku w Wyrzysku**”.

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 p.z.p., udziela odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwana dalej „SWZ”):

#### Pytanie nr 1:

Czy zamiast 3 ławek betonowych z oparciem opisanych na str. 26 PAB zamawiający zaakceptuje 6 ławek betonowych z oparciem (długość 2 m) wg załączonej karty technicznej nr 1?

#### Odpowiedź nr 1:

Pytanie o dopuszczenie rozwiązania równoważnego nie jest pytaniem o wyjaśnienie treści SWZ, lecz wnioskiem o jego zmianę. Zgodnie z zapisami Projektu Architektoniczno-Budowlanego urządzenia muszą posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z materiałów zgodnych z opisem ( Pkt.2, str 9 PAB). Zamawiający nie wyraża zgodny na zastosowanie urządzeń zamiennych.

#### Pytanie nr 2:

Czy zamiast 3 ławek betonowych opisanych na str. 27 PAB zamawiający zaakceptuje 6 ławek betonowych wg załączonej karty technicznej nr 2?

#### Odpowiedź nr 2:

Pytanie o dopuszczenie rozwiązania równoważnego nie jest pytaniem o wyjaśnienie treści SWZ, lecz wnioskiem o jego zmianę. Zgodnie z zapisami Projektu Architektoniczno-Budowlanego urządzenia muszą posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane

z materiałów zgodnych z opisem ( Pkt.2, str 9 PAB). Zamawiający nie wyraża zgodny na zastosowanie urządzeń zamiennych.

Pytanie nr 3:

Czy zamiast 2 ławek betonowych z drewnianym siedziskiem opisanych na str. 28 PAB zamawiający zaakceptuje 2 ławki betonowe wg załączonej karty technicznej nr 3?

Odpowiedź nr 3:

Pytanie o dopuszczenie rozwiązania równoważnego nie jest pytaniem o wyjaśnienie treści SWZ, lecz wnioskiem o jego zmianę. Zgodnie z zapisami Projektu Architektoniczno-Budowlanego urządzenia muszą posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z materiałów zgodnych z opisem ( Pkt.2, str 9 PAB). Zamawiający nie wyraża zgodny na zastosowanie urządzeń zamiennych.

Pytanie nr 4:

Czy zamiast 2 ławek betonowych z drewnianym siedziskiem opisanych na str. 28 PAB zamawiający zaakceptuje 2 ławki betonowe wg załączonej karty technicznej nr 3?

Odpowiedź nr 4:

Pytanie o dopuszczenie rozwiązania równoważnego nie jest pytaniem o wyjaśnienie treści SWZ, lecz wnioskiem o jego zmianę. Zgodnie z zapisami Projektu Architektoniczno-Budowlanego urządzenia muszą posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z materiałów zgodnych z opisem ( Pkt.2, str 9 PAB). Zamawiający nie wyraża zgodny na zastosowanie urządzeń zamiennych.

Pytanie nr 5:

Czy zamiast stojaka na rowery opisanego na str. 30 PAB zamawiający zaakceptuje stojak na rowery wg załączonej karty technicznej nr 4?

Odpowiedź nr 5:

Pytanie o dopuszczenie rozwiązania równoważnego nie jest pytaniem o wyjaśnienie treści SWZ, lecz wnioskiem o jego zmianę. Zgodnie z zapisami Projektu Architektoniczno-Budowlanego urządzenia muszą posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z materiałów zgodnych z opisem (Pkt.2, str 9 PAB). Zamawiający nie wyraża zgodny na zastosowanie urządzeń zamiennych.

Pytanie nr 6:

Czy zamiast koszy na śmieci opisanych na str. 29 PAB zamawiający zaakceptuje kosze o poj. 70 l wg załączonej karty technicznej nr 5.

Odpowiedź nr 6:

Pytanie o dopuszczenie rozwiązania równoważnego nie jest pytaniem o wyjaśnienie treści SWZ, lecz wnioskiem o jego zmianę. Zgodnie z zapisami Projektu Architektoniczno-Budowlanego urządzenia muszą posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane

z materiałów zgodnych z opisem (Pkt.2, str 9 PAB). Zamawiający nie wyraża zgodny na zastosowanie urządzeń zamiennych.

Pytanie nr 7:

Na nawierzchnię betonową należy zastosować beton w klasie ekspozycji XF3 na kruszywie łamanym. Dla tej klasy ekspozycji wymagana jest klasa betonu C30/37 a nie B30 jak wynika z projektu. Proszę o potwierdzenie zastosowania betonu C30/37 na kruszywie łamanym.

Odpowiedź nr 7:

Należy przyjąć klasę betonu C 35/45, klasa ekspozycji betonu XF3 (W8, F150).

Pytanie nr 8:

W projekcie jest określona przemarzalność betonu F1000 +/- 1500. Określenie takie jest niepoprawne technicznie. Cecha betonu „przemarzalność” nie występuje. Natomiast jeżeli chodzi o mrozoodporność to liczba po literze F oznacza przewidywaną ilość lat użytkowania konstrukcji, która z natury nie może być ujemna a maksymalna to F300. Wniosuję, że mrozoodporność betonu ma wynosić od F100 do F150. Proszę o potwierdzenie.

Odpowiedź nr 8:

Należy przyjąć mrozoodporność betonu F150.

Pytanie nr 9:

W projekcie pominięta jest kwestia dylatacji nawierzchni betonowej. Proszę o sprecyzowanie warunków wykonania i sposobu wypełnienia dylatacji.

Odpowiedź nr 9:

Należy przyjąć dylatacje w polach maksymalnie 5mx5m (w zależności od ukształtowania skateparku) na 1/3 grubości płyty. Po 28 dniach wypełnić dylatacje, sfrezować krawędzie dylatacji, założyć sznury dylatacyjne oraz wypełnić dylatacje masą poliuretanową.

Pytanie nr 10:

W projekcie nie podano ilości włókien w kg/m<sup>3</sup>. Proszę o podanie

Odpowiedź nr 10:

Należy przyjąć 1,5kg/m<sup>3</sup> włókien polipropylenowych.

Powyższe pismo stanowi integralną część SWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia.

Z poważaniem

**BURMISTRZ**

**(-) Marcin Piszczek**