



POLSKI  
ŁAD



Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:  
*„Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Papowo Biskupie”, które jest dofinansowane ze  
środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.*

---

Papowo Biskupie 11.06.2024r.

GK.271.1.2.2024,JK

Gmina Papowo Biskupie  
Papowo Biskupie128  
86-221 Papowo Biskupie.

### Pytania i wyjaśnienia nr 2 do treści SWZ

Wykonawcy-wszyscy  
Strona internetowa postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia:

### „Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Papowo Biskupie”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający**: Gmina Papowo Biskupie, Papowo Biskupie 128, 86-221 Papowo Biskupie, pow. chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie, **przekazuje treść zapytań z dnia 10.06.2024r. dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

1. We wszystkich częściach SST dla w-wy podbudowy z kruszywa 0/31,5 specyfikuje wymagania nasiąkliwości i mrozoodporności dla kruszywa i mieszanek na poziomie który wyklucza stosowanie większości kruszyw w tym: bazalt, melafir. Czy Zamawiający dopuści do stosowania kruszywa zgodne z WT-4 2010?

#### **Wyjaśnienie:**

Dla podbudowy z kruszywa należy stosować kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm C<sub>90/3</sub> spełniające wymagania dla podbudowy zasadniczej wg WT-4 2010.

2. Dla wszystkich zadań. Przy grubości warstwy ścieralnej 3 cm bardziej odpowiednie będzie zastosowanie mieszanki AC 8S. Czy Zamawiający dopuści do stosowania taką mieszankę?

#### **Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza do stosowania mieszankę AC8S.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:  
**„Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Papowo Biskupie”, które jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.**

---

3. Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeśli tak to prosimy o wskazanie konstrukcji, lokalizacji oraz ilości m<sup>2</sup>.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego

**Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.**

W związku z tym, że w/w odpowiedziami na pytania modyfikuje się treść SWZ, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, jak również termin związania ofertą - zgodnie z art. 286 ust. 3 PZP – w następujący sposób:

1. **Zmienia się treść rozdz.14 ,14.2 SWZ ,który otrzymuje brzmienie:**

Termin składania ofert: **14.06.2024 r. godz. 09:00.**

2. **Zmienia się treść rozdz.14 ,punkt 14.3 SWZ ,który otrzymuje brzmienie:**

Termin otwarcia ofert: **14.06.2024 r. godz. 09:10**

3. **Zmienia się treść rozdz. 15 pkt 15.1 SWZ, który otrzymuje brzmienie:**

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 13.07.2024 r.**

4. **Pozostała treść SWZ bez zmian.**

5. **Zamawiający działając na podstawie art. 271 PZP zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.**

6.Zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

7.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2024/BZP 00360321/01w dniu 2024-06-11 oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania- <https://platformazakupowa.pl/transakcja/930818> w dniu 2024-06-11.

**WÓJT**  
  
Maciej Pawłowski

(Podpis Kierownika Zamawiającego)