

Kamienna Góra dnia 14.06.2024 r.

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Nazwa postępowania: **Wykonanie robót budowlanych na terenie Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o. o. w Kamiennej Górze (ul. J. Korczaka 1), w ramach zadania pn.: „Modernizacja systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych w zlewni Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji w Kamiennej Górze” – etap II.**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **DI.26.31.2024**

Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie o następującej treści:

Dzień dobry, proszę o załączenie do dokumentacji przekroju przez drenokolektor wraz z opisem rodzajów wypełnienia. Czy nad drenokolektorem należy wykonać rów odwadniający? Czy nadmiar ziemi może zostać zagospodarowany na terenie Inwestora? Czy materiał z rozbiórki płotu można zagospodarować na terenie Inwestora?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że przekrój przez drenokolektor oraz opis rodzajów wypełnienia zawarto w pkt 19.3 Zapytania ofertowego oraz w Projekcie wykonawczym, rys. S.2.09 – Przekrój przez wykop.

Nie należy wykonywać rowu odwadniającego nad drenokolektorem, jeżeli nie wskazuje na takie rozwiązanie dokumentacja projektowa. Nadmiar ziemi i materiał z rozbiórki płotu należy usunąć z terenu Inwestora.

Prezes Zarządu
Artur Mazur