



Nr referencyjny: TR.262.1.2024

## ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.), dalej ustawa Pzp, „Modernizacja budynku L - etap IV (Onkologia) w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.”, polegające na wykonaniu przyłączy elektroenergetycznych (zasilanie podstawowe i zasilanie rezerwowe)” z budynku stacji transformatorowej 9001946 do budynku „L”.

**Działając w oparciu o art. 284 ustawy Pzp, Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania z dnia 30.04.2024 r.:**

### 1. Pytanie:

W projekcie jest rozbudowa pola NN lub dobudowanie nowego pola NN. Czy należy ująć w ofercie rozbudowę pola NN czy dobudowanie nowego pola NN.

### Odpowiedź:

Linie kablową 2x4xYAKXS 1x240 w polu F5.1 podłączyć pod pole F5.3.  
Linie kablową 3x4xYAKXS 1x240 w polu F1.3.3 podłączyć pod pole F2.1.2.  
Pole F1.3.2 rozbudować o rozłącznik bezpiecznikowy EATON PIFT 630A.  
Wkładki do rozłączników bezpiecznikowych dostarcza Wykonawca robót.

### 2. Pytanie:

Czy w ofercie należy uwzględnić wynajem agregatu prądotwórczego na czas przełączeń, itp.

### Odpowiedź:

Powyższe prace nie będą wymagały wynajmu agregatu prądotwórczego.

**Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia i odpowiedzi na wnioski Wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.**

**Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert.**

**Prezes Zarządu  
dr Marek Działoszyński  
(podpis na oryginale)**