


# RZUT DACHU

UWAGI:

1. Zejścia do odbiorników wykonać w rurkach instalacyjnych.
2. Kable N2XH-J-(O) klasy B2Ca układać w korytkach kablowych .
3. Kable przed wprowadzeniem do rozdzielnicy R08, mocować za pomocą uchwytów do ścian szachtu.
4. Zabezpieczyć przepusty stropowe-dachowe przed przenikaniem wody.

| Zestawienie danych z projektu | |
|---|---|
| Blok | Nazwa |
| | Korytko siatkowe 54/50 |
| | Korytko siatkowe 54/100 |

AK Projekt * ul. Kaniowczyków 11 / 7
24-100 Puławy * tel. 081-8879247

| | |
|---|---|
| obiekt: | BUDYNEK H-80 na terenie Grupy Azoty Z.A. "PUŁAWY" S.A. Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych |
| temat: | PRZEBUDOWA CZĘŚCI HALI H-80 ZAPLECZA DLA INSTALACJI BADAWCZYCH EKSTRAKCJI SUROWCÓW ROŚLINNYCH |
| nr projektu: | AK-2022.04.04 |
| tytuł rysunku: | Instalacja Siły i Gniazd Wtyczkowych RZUT DACHU |
| stadium: | PT / PW |
| opracował: | Andrzej Kodłubaj upr. nr 654/Lb/88 |
| projektant: | Janusz Stępień upr. nr 2307/Lb/93 |
| sprawdził: | Grzegorz Drzazga upr. nr LUB/053/POOE/13 |

| data: | branża: | skala: | nr rysunku: |
|---|---|---|---|
| 04.2022 | elektryczna | 1:100 | 04E |

A3