ISTNIEJĄCE
Ujęcie wody podziemnej

WYMIANA Pompy głębinowej
GC.3.B2 3,0 kW
Q = 37,1 [m3/h]
H = 18 [mH₂O]

WYKONANA
Pompownia napowietrzająca
80 PJM 215 3,0 kW
Q = 44,5 [m3/h]
H = 12,5 [mH₂O]

ISTNIEJĄCY
Budynek SUW

WYKONANE
Filtry ciśnieniowe dzielone
4 x Ø 1200
Łączna powierzchnia filtracji 4,52 [m2]

ISTNIEJĄCE
2 x Chlorator C53

ISTNIEJĄCA
Pompownia sieciowa
3 x 40 WR 40 1,5 kW
Q = 32 [m3/h]
H = 29 [mH₂O]

WYMIENIONY
wodomierza

ISTNIEJĄCY
Zbiornik wody czystej
V całk = 100 [m3]



Fazy pracy filtrów

Nr	Filtracja	Płukanie							
		30.F.1		30.F.2		30.F.3		30.F.4	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	○	●	●	○	○	○	○	○	○
2	○	○	○	●	●	○	○	○	○
3	○	○	○	○	○	●	●	○	○
4	○	○	○	○	○	○	○	●	●
5	●	○	○	●	●	●	●	●	●
6	●	●	●	○	○	●	●	●	●
7	●	●	●	●	●	○	○	●	●
8	●	●	●	●	●	●	●	○	○
9	○	○	●	○	○	○	○	○	○
10	○	●	○	○	○	○	○	○	○
11	○	○	○	○	●	○	○	○	○
12	○	○	○	◐	○	○	○	○	○
13	○	○	○	○	○	○	●	○	○
14	○	○	○	○	○	●	○	○	○
15	○	○	○	○	○	○	○	○	◐
16	○	○	○	○	○	○	○	●	○
30.PP.1	○	◐	●	●	●	●	●	●	◐

WYKONANY
Odstojnik popłuczyn 3x 11m3

ISTNIEJĄCA
Studzienka S1

istniejące odprowadzenie do rowu

Legenda:
- woda surowa
- woda napowietrzona
- woda uzdatniona
- woda do płukania
- popłuczyny
- dezynfekant
- spusty, przelewy
- sprężone powietrze
- granica robót

Oznaczenia:
C - przepustnica otwarta
D - przepustnica zamknięta
1 - 4 - przepustnice wody surowej
5 - 8 - przepustnice wody popłucznej
9 - 16 - przepustnice wody uzdatnionej
30.PP.1 - przepustnica wody uzdatnionej podawanej przed filtry

ul. Niepodległości 11
64-100 Leszno
tel. 0-65 529-73-61
e-mail: gutkowski@leszno.net

GUTKOWSKI
ENERGOOSZCZĘDNE POMPOWNIE
NATURALNE UZDATNIANIE WODY

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektował	mgr inż. J. Gołdziewicz	838/85/Lo, 821/91/Lo	V 2002	
Sprawdził	mgr inż. S. Pisarek		V 2002	
Kierował			V 2002	

Obiekt: SKW Kwilcz — Egz. nr:

Zawartość: Technologiczna — Arkusz: 7

Skala: — Format:

Zał. 3 Archiwalna dokumentacja - schemat technologiczny