
Oznaczenia:
Obiekty
I Zbiornik retencyjny V = 100 [m3] - istniejący
II Studnia wiercona z obudową nadawaną - istniejąca
III Budynek SUW - istniejący
IV Zbiornik na ścieki sanitarne - istniejący
V Neutralizator na ścieki agresywne - istniejący
VI Odstojnik wód popłucznych -
S1- - studzienki pośrednie - istniejące
Nawierzchnie utwardzone
droga i chodnik istniejące
Przewód:
Kanalizacyjny:
- 1-2-3 - wody przelewowe i spustowe - istniejący
- 3-4 - wody przelewowe i spustowe - do likwidacji
- 4-5 - ciecz nadosadowa - projektowany wykonany φ150
- 5-6 - ciecz nadosadowa - istniejący częściowo wykonany
- 7-8 - ścieki sanitarne - istniejący
- 9-10 - ścieki agresywne - istniejący
- 11-12 - popłuczyny - projektowany wykonany φ200
Wodociągowy:
- 13-14-15 - woda uzdatniona - do zbiornika - istniejący
- 13-16-17 - woda uzdatniona - ze zbiornika - istniejący
- 18-19 - woda surowa - istniejący
- 19-21 - woda surowa - do likwidacji
- 19-20 - woda surowa - projektowany wykonany φ110
- 22-23 - woda uzdatniona - na zlew - istniejący
Elektroenergetyczny:
- 24-25 - zasilanie stacji - istniejący
- 25-26-27 - do studni - istniejący
- 25-28-29 - do zbiornika - istniejący
- 29-30 - do odstojnika - projektowany
ZUD
ul. Niepodległości 11
64-100 Leszno
e-mail: gutkowski@leszno.net
GUTKOWSKI
ENERGOOSZCZĘDNE
NATURALNE UZDATNIANIE WODY
Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Data | Podpis
Projektant | mgr inż. J. Goździewicz | 65/85/L, 32/81/Lo | V 2002
Opracował | mgr inż. S. Pikarek | | V 2002
Sprawdził | | | V 2002
Obiekt: SUW Kołaczyn
Branża: Technologiczna
Data i zakres: Lokalizacja ujęcia wody i stacji
Skala: 1 : 500
Nr rys. 1
Zał. 4 Archiwalna dokumentacja - PZT