

Grodzisk Wlkp. 20.03.2019

OK-054/03/2019

Za zgodność z oryginałem

10. 09. 2019

Tomasz Nowak

**Warunki Techniczne WiK/K/nr 022/2019
na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla celów wykonawczych**

Dla: Śmieszek Marian Kobylniki 9 62-065 Grodzisk Wlkp.

Dot.: budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami do działek nr 23/39, 23/44, 23/53, 23/48, 23/79 w Słocinie gm. Grodzisk Wlkp.

1. Projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej należy włączyć przez studnie rewizyjne, które należy zbudować na istniejącym kolektorze sanitarnym o 200
2. Projektowaną sieć kanalizacyjną należy wykonać z rury litej PVC-U Ø 200^{5,9}_{x7,3} SN 8 SDR 34.
3. Na sieci zaprojektować studnie rewizyjne PP typu Tegra o średnicy nie mniejszej niż 600 mm z wjazdem żeliwnym o klasie obciążalności D 400
4. Na przyłączach zaprojektować i zbudować studnie nie wjazdowe tworzywowe z rurą karbowaną Ø 425 mm
5. Przed zasypaniem kanalizacji należy wykonać operat geodezyjny. Warunkiem zgody na eksploatację kanalizacji sanitarnej jest dostarczenie do Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego wykonanej dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.
6. Zajęcie pasa drogowego w celu wykonania kanalizacji wymaga odrębnego uzgodnienia z Zarządcą drogi.
7. Wykonaną kanalizację w stanie odkrytym należy zgłosić do odbioru technicznego w Grodziskim Przedsiębiorstwie komunalnym.
8. Projektowaną trasę kanalizacji należy uzgodnić w Zespole Uzgodnień Technicznych przy Starostwie Powiatowym oraz z odbiorcą ścieków.

PREZES STARZADU

mgr inż. Andrzej Głuchos

STAROSTWO POWIATOWE
w Grodzisku Wielkopolskim
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Żwirki i Wigury 1
62-065 GRODZISK WLKP.
tel: 61 44 52 528