

Krzeszów, dnia 19.02.2025 r.

## Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy przetargu prowadzonego w trybie podstawowym pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części i przeznaczeniem na żłobek"

### PYTANIA I ODPOWIEDZI DOT. TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Krzeszów, ul. Rynek 2, 37 – 418 Krzeszów, przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami, wyjaśnieniami i modyfikacjami:

#### **Pytanie i odpowiedź 1**

Jesteśmy producentem stolików interaktywnych dla dzieci, chciałem się dowiedzieć czy w ramach tego postępowania, można złożyć ofertę tylko na stolik?

**Nie.**

#### **Pytanie i odpowiedź 2**

Proszę o udostępnienie przedmiarów robót w wersji edytowalnej (np. XML lub ATH).

**Zamawiający informuje że nie dysponuje przedmiarami w wersji edytowalnej.**

#### **Pytanie i odpowiedź 3**

Jakie parametry powinna spełniać stacja uzdatniania wody?. Prosimy o określenie.

**Stacja uzdatniania wody powinna zapewniać wodę kotłową o parametrach opisanych w pkt. 9.6 Opisu technicznego**

#### **Pytanie i odpowiedź 4**

Proszę określić parametry dotyczące białego montażu poz. 100-105, ponieważ nigdzie w opisie projektowym jak i na rysunkach nie zawarto żadnych informacji.

Prosimy o określenie na przykład wielkości umywalek czy zlewozmywaków, zlewozmywaki z jakiego materiału np. granit czy stal nierdzewna Prosimy o określenie wielkości brodzika z kabiną , kabina z drzwiami przesuwными czy innymi?

**Montaż zgodny z wymaganiami opisanymi w STWiOR – pkt 5.5.1 „Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL ZESZYT 7 i 12” – dodatkowo ze względu na obecność dzieci żłobkowych wysokości montażu określone zostały w opracowaniu WYMAGANIA DLA ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH oraz WYMAGANIA DLA PLACÓWEK WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (załączono do odpowiedzi).**

**W projektowanych pomieszczeniach nie zaprojektowano kabin.**

#### **Pytanie i odpowiedź 5**

Wyposażenie kuchni:

- poz.nr 248 przedmiaru sanitarnego proszę podać jakie parametry powinien spełniać piec konwekcyjno-parowy elektryczny

- poz.nr 254 przedmiaru sanitarnego - jakie parametry powinna spełniać zmywarko-wypaźarka
  - poz.nr 255 przedmiaru sanitarnego- jakie wymiary powinien mieć basen do mycia naczyń
  - poz.nr 256 przedmiaru sanitarnego- jakie wymiary powinny mieć komory gospodarcze 3.
- Parametry urządzeń zostały opisane w pkt. 5.4 Opisu technicznego do projektu technologicznego (załączono do odpowiedzi)**

#### **Pytanie i odpowiedź 6**

Ze względu na czas otrzymywania ofert i sporządzenie kalkulacji prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 6 marca 2025.

**Zamawiający informuje, iż przesuwa terminy składania i otwarcia ofert na dzień 4 marzec 2025 r**

#### **MODYFIKACJE DO SWZ**

Zamawiający informuję o załączeniu aktualnych przedmiarów dot. branży sanitarnej dot. realizacji zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części i przeznaczeniem na żłobek.

#### **MODYFIKACJA DO SWZ**

##### **w zakresie terminów składania i otwarcia ofert**

Zamawiający informuje, iż przesuwa terminy składania i otwarcia ofert na dzień **4 marzec 2025 r.**, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy. Stosowne zmiany zostaną również dokonane w ogłoszeniu o zamówieniu.

#### **MODYFIKACJA DO SWZ**

##### **w zakresie zmiany terminu związania ofertą**

Zamawiający informuje, iż przesuwa termin związania ofertą wynoszący 30 dni na dzień **2 kwiecień 2025 r.**, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia i modyfikacje do SWZ wraz z załącznikiem stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.**

**Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż termin składania i otwarcia ofert ulegają zmianie na dzień 4 marzec 2025 r., przy czym godziny składania ofert i ich otwarcia oraz miejsca pozostają bez zmian.**

Z poważaniem

#### Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.