



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



postępowanie nr **ZP/26/FENIKS/2025**

Nasz znak:
ZU-0075/017756/2025

Data:
03.06.2025 r.

WYJAŚNIENIA NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym pn.: **Dostawa i montaż rozdzielnic elektrycznych w budynku pras ob. 209/1 na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze”**

Zamawiający Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024, poz. 1320) udostępnia treść pytań i udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1.

Proszę o wskazanie wymaganego materiału obudów rozdzielnic. W dokumencie "Wytyczne Dostawy i Montażu" wskazano "stal aluminiowa". Taki materiał nie istnieje.

Wyjaśnienie

Wymagany materiał obudów rozdzielnic to aluminium malowane proszkowo.

Pytanie 2.

Czy sterowniki PLC mają być wyposażone w dodatkowe moduły komunikacyjne Ethernet (np. IC695ETM001), czy wystarczający jest port Ethernet wbudowany w jednostkę centralną.

Wyjaśnienie

Wystarczy port wbudowany w jednostkę centralną.

Pytanie 3.

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie innej serii sterowników PAC? Np. Emerson PACSystems RSTi-EP CPE.

Wyjaśnienie

Tak, dopuszczamy takie rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia założeń projektowych odnoszących się do komunikacji PROFIBUS DP – Sterowniki PACSystems RSTi-EP CPE nie posiadają modułów PROFIBUS DP Master.

Pytanie 4.

Czy zamawiający dopuszcza stosowanie modułów wejść/wyjść, jako wyspy IO (np. RSTi-EP), zamiast modułów zabudowanych w kasecie razem z CPU sterownika?

Wyjaśnienie

Tak, dopuszczamy takie rozwiązanie.

Pytanie 5.

Prosimy o wskazanie wymaganego materiału, z którego mają być wykonane trasy kablowe.

Wyjaśnienie

Trasy kablowe mają być wykonane ze stali cynkowanej ogniowo o kategorii korozyjności C4.

Dla pojedynczej trasy kablowej dopuszcza się prowadzenie przewodów w systemach rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów.

Pytanie 6.

Czy w zakresie zadania jest modernizacja istniejącego systemu wizualizacji SCADA? Jeśli tak, to proszę o wskazanie stanowisk dyspozytorskich gdzie ma znajdować się wizualizacja oraz licencje systemu SCADA, które są obecnie na nich zainstalowane.

Wyjaśnienie

Tak, należy wykonać wizualizację w istniejącym u zamawiającego systemie SCADA (Intouch 2014 R2 SP1) na stanowisku dyspozytorskim GOŚ Dębogórze.

Pytanie 7.

Proszę o umożliwienie przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie przez pracownika firmy BREPO spzoo w terminie do 06.06.2025 godz. 12.00.

Wyjaśnienie

Wizja lokalna z udziałem przedstawiciela Zamawiającego odbędzie się w dniu **06.06.2025 o godz. 12:00**. Miejsce spotkania - parking przed budynkiem biurowym na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze”, ul. Długa 28, Dębogórze-Wybudowanie, gmina Kosakowo.

Pytanie 8.

Proszę o informację, czy można odbyć wizję lokalną i w jakim terminie.

Wyjaśnienie

Zgodnie z wyjaśnieniem pytania 7 powyżej.

Pytanie 9.

Na kiedy planowana jest wizja lokalna dotycząca niniejszego postępowania?

Wyjaśnienie

Zgodnie z wyjaśnieniem pytania 7 powyżej.

Pytanie 10.

W warunkach udziału w postępowaniu jest zapis:

"wykonał 2 zamówienia (umowy) polegające na dostawie rozdzielnic elektrycznych wraz z montażem, o wartości brutto nie mniejszej niż 600.000 zł - każde zamówienie"

Czy kwota 600 000 zł brutto ma dotyczyć tylko i wyłącznie rozdzielnic elektrycznych i ich montażu, czy do tej kwoty można zaliczyć również dostawę, montaż i podłączenie kabli do tych rozdzielnic w ramach jednego zadania (umowy)?

Wyjaśnienie

Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik nr 3 SWZ, na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z zapisami SWZ pkt. 12.1. przed wyborem najkorzystniejszej oferty zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż **5 dni**, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, między innymi wykazu wykonanych dostaw, sporządzonego wg opisu w pkt 12.2.5. SWZ, wykorzystując Załącznik 8 SWZ.

Pytanie 11.

W warunkach udziału w postępowaniu jest zapis:

"wykonał 2 zamówienia (umowy) polegające na dostawie rozdzielnic elektrycznych wraz z montażem, o wartości brutto nie mniejszej niż 600.000 zł - każde zamówienie"

Czy Zamawiający zgadza się zmniejszyć wymaganą wartość na 580 000 zł brutto?

Wyjaśnienie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu wynikające z art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca:

„pkt. 11.1.4.1. SWZ - wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie **wykonał 2 zamówienia (umowy) polegające na dostawie rozdzielnic elektrycznych wraz z montażem, o wartości brutto nie mniejszej niż 600.000 zł - każde zamówienie**”.

WICEPREZES ZARZĄDU

(---)

Wiesław Kujawski

PREZES ZARZĄDU

(---)

Walery Tankiewicz